


Brunaviðvörðunarkerfi

Viðurkennt rásatengt brunaviðvörðunarkerfi verður í öllu húsinu skv. reglum Brunamálastofnunar og ÍSTEN54.
 Kerfið verður tengt viðurkenndri vaktstöð.
 Stjórnstöð verður í anddyri hvers hluta.



- Miðhella 4. Hafnarfirði -		
Rafmagn á 2. hæð bil 0104-0105 og 0106		
Kvarði: 1:50	Dags: Júlí 2007	Verk nr.: 190707
Rafgjafinn e.h.f. Hamraborg 20 A 200 Kópavogi		Teiknað: SHD Hannað: <i>[Signature]</i> Bls. 15 af 22

13.12.07 *[Signature]*