


Brunaviðvörðunarkerfi

Viðurkennt rásatengt brunaviðvörðunarkerfi verður í öllu húsinu skv. reglum Brunamálastofnunar og ÍSTEN54. Kerfið verður tengt viðurkenndri vaktstöð. Stjórnstöð verður í anddyri hvers hluta.



- Miðhella 4. Hafnarfirði -		
Rafmagn á 2. hæð bil 0101-0102 og 0103		
Kvarði: 1:50	Dags: Júlí 2007	Verk nr.: 190707
Rafgjafinn e.h.f.		Teiknað: SHD
Hamraborg 20 A 200 Kópavogi		Hannað: <i>[Signature]</i>
		Bls. 14 af 22

13.12.07 *[Signature]*