



Afstöðumynd Mkv. 1:500

Skýringar
 Kaldavatnshæð skal leggja í hlífðarkápu frá lóðarmörkum
 Tengistáður heimæðar við veitukerfi er við hlífðarkápu heimæðar.
 Allar frárennislagnir í og við grunn húss skulu vera Ø100pl
 Sandur skal vera umhverfis lagnir í jörðu 100mm að þykkt,
 að undan skyldu regn- og jarvatnslagna nota mól nr. 1.

Samþykkt þann
30 OKT. 2007
 Byggingufulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Fs:26,15 Fr:26,55

2.2/10 *[Signature]*

Breytingar			Kvistavellir 11. Hafnarf.	
Nr.	Dags.	Nofn		
1.	12.6.07	rgg	Tekniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf.	Mkv. 1:50/500
2.	21.10.07	rgg	Smájuvagi II s-544 9264 ragnars@smaljuvagi.is	Nr. 3

Frárennslí og afstöðumynd.
 Skýringar.

Dogs. 05.02.2007
 kt.:110947-2839