Loftræsikerfi 1 - Inblástur

I = Innblástur - Ú = Útsog - Y = Yfirstraumur

Heiti		Rými	Rist / Dreifari Gerð	Stefnu fjöldi	Box Gerð	Hönnuna loftmagn (l/s)
1-I-1	I		Specialrist 150x600	15°	Nei	90
1-I-2	I		Specialrist 150x1200	15°	Nei	120
1-I-3	I		Specialrist 150x1200	15°	Nei	120
1-I-4	I		Specialrist 150x1200	15°	Nei	120
1-I-5	I		Specialrist 150x1200	15°	Nei	120
1-I-6	I		Specialrist 150x1200	15°	Nei	120
1-I-7	I		Specialrist 150x1200	15°	Nei	120
1-I-8	I		Specialrist 150x1200	15°	Nei	120
1-I-9	I		Specialrist 150x1200	15°	Nei	120
1-I-10	I		Specialrist 150x1200	15°	Nei	120
1-I-11	I		Specialrist 150x1200	15°	Nei	120
1-I-12	I		Specialrist 150x1200	15°	Nei	120
1-I-13	I		Specialrist 150x1200	15°	Nei	120
1-I-14	I		Specialrist 150x1200	15°	Nei	120
1-I-15	I		Specialrist 150x1200	15°	Nei	120
1-I-16	I		Specialrist 150x1200	15°	Nei	120
1-I-17	I		Specialrist 150x1200	15°	Nei	120
1-I-18	I		Specialrist 150x1200	15°	Nei	120
1-I-19	I		Specialrist 150x1200	15°	Nei	120
1-I-20	I		Specialrist 150x1200	15°	Nei	120
1-I-21	I		Specialrist 150x1200	15°	Nei	120
1-I-22	I		Specialrist 150x1200	15°	Nei	120
1-I-23	I		Specialrist 150x1200	15°	Nei	120
1-I-24	I		Specialrist 150x1200	15°	Nei	120
1-I-25	I		Specialrist 150x1200	15°	Nei	120
1-I-26	I		Specialrist 150x1200	15°	Nei	120
1-I-27	I		Specialrist 150x1200	15°	Nei	120
1-I-28	I		Specialrist 150x1200	15°	Nei	120
1-I-29	I		Specialrist 150x1200	15°	Nei	120
1-I-30	I		Specialrist 150x1200	15°	Nei	120
1-I-31	I		Specialrist 150x1200	15°	Nei	120
1-I-32	I		Specialrist 150x1200	15°	Nei	120
1-I-33	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	118
1-I-34	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	118
1-I-35	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	118
1-I-36	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	118
1-I-37	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	118
1-I-38	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	118
1-I-39	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	118
1-I-40	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	118
1-I-41	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	118
1-I-42	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	118
1-I-43	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	118
1-I-44	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	118
1-I-45	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	118
1-I-46	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	118
1-I-47	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	118
1-I-48	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	118
1-I-49	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	118
1-I-50	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	118
1-I-51	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	160
1-I-52	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	160
1-I-53	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	160
1-I-54	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	160
1-I-55	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	103
1-I-56	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	160
1-I-57	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	103
1-I-58	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	160
1-I-59	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	103
1-I-60	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	160
1-I-61	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	103
1-I-62	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	103
1-I-63	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	160
1-I-64	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	103
1-I-65	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	103
1-I-66	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	160
1-I-67	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	103
1-I-68	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	103
1-I-69	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	103
1-I-70	I		Specialrist 700x85	15°	Nei	160
1-I-71	I		C11 500x150	1	Nei	300
1-I-72	I		C11 500x150	1	Nei	300
1-I-73	I		C11 500x150	1	Nei	300
1-I-74	I		C11 500x150	1	Nei	300
1-I-75	I		C11 500x150	1	Nei	300
1-I-84	I		Activent 040-240 / L=3m	240°	Nei	150
1-I-85	I		Activent 040-240 / L=3m	240°	Nei	150
1-I-86	I		Activent 040-240 / L=3m	240°	Nei	150
1-I-76	I		Activent 040-240 / L=3m	240°	Nei	150
1-I-77	I		Activent 040-240 / L=3m	240°	Nei	150
1-I-78	I		Activent 040-240 / L=3m	240°	Nei	150
1-I-79	I		Activent 040-240 / L=3m	240°	Nei	150
1-I-80	I		Activent 040-240 / L=3m	240°	Nei	150
1-I-81	I		Activent 040-240 / L=3m	240°	Nei	150
1-I-82	I		Activent 040-240 / L=3m	240°	Nei	150
	I					
	I				Samtals =	11.564

Loftræsikerfi 1 - Útsog

I = Innblástur - Ú = Útsog - Y = Yfirstraumur

Heiti		Rými	Rist / Dreifari Gerð	Stefnu fjöldi	Box Gerð	Hönnuna loftmagn (l/s)
1-Ú-1	Ú		Hlíf með einangrun		Nei	1.500
1-Ú-2	Ú		Hlíf með einangrun		Nei	1.500
1-Ú-3	Ú		Hlíf með einangrun		Nei	1.500
1-Ú-4	Ú		Hlíf með einangrun		Nei	1.500
1-Ú-5	Ú		Rist 3000x1200		Nei	6.465
1-Ú-6	Ú					
1-Ú-7	Ú				Samtals =	12.465

Loftræsikerfi 2 - Innblástur

I = Innblástur - Ú = Útsog - Y = Yfirstraumur

Heiti		Rými	Rist / Dreifari Gerð	Stefnu fjöldi	Box Gerð	Hönnuna loftmagn (l/s)
2-I-1	I		PCA-315	4	Já	138
2-I-3	I		PCA-315	4	Já	138
2-I-4	I		PCA-315	4	Já	138
2-I-2	I		PCA-315	4	Já	138
2-I-5	I		PCA-250	4	Nei	112
2-I-6	I		PCA-250	4	Nei	112
2-I-7	I		PCA-250	4	Nei	112
2-I-8	I		PCA-250	4	Nei	112
2-I-9	I		PCA-100	3	Nei	10
2-I-10	I		PCA-315	4	Já	117
2-I-11	I		PCA-315	4	Já	117
2-I-12	I		PCA-315	4	Já	117
2-I-13	I		PCA-250	4	Nei	112
2-I-14	I		PCA-250	4	Nei	112
2-I-15	I		PCA-250	4	Nei	112
2-I-16	I		PCA-250	4	Nei	112
2-I-17	I		PCA-100	3	Nei	22
2-I-18	I		PCA-315	4	Já	138
2-I-20	I		PCA-315	4	Já	138
2-I-21	I		PCA-315	4	Já	138
2-I-19	I		PCA-315	4	Já	138
2-I-22	I		PCA-315	4	Já	117
2-I-23	I		PCA-315	4	Já	117
2-I-24	I		PCA-315	4	Já	117
2-I-25	I		KI-200	4	Nei	56
2-I-26	I		PCA-400	4	Já	157
2-I-27	I		PCA-400	4	Já	157
2-I-28	I		PCA-200	4	Já	70
2-I-29	I		PCA-200	4	Já	70
2-I-30	I		PCA-250	4	Já	78
2-I-31	I		PCA-250	4	Já	78
2-I-32	I		PCA-315	4	Já	90
2-I-33	I		PCA-200	4	Já	72
2-I-34	I		PCA-200	4	Já	72
2-I-35	I		PCA-200	4	Já	50
2-I-36	I		PCA-200	4	Já	50
2-I-37	I		PCA-250	4	Já	112
2-I-38	I		PCA-250	4	Já	112
2-I-39	I		PCA-200	2	Já	50
2-I-58	I		PCS-0-250	4	Nei	98
2-I-40	I		PCA-160	4	Já	40
2-I-41	I		PCA-160	4	Nei	40
2-I-42	I		PCA-160	4	Nei	40
2-I-43	I		PCA-160	4	Nei	40
2-I-50	I		C-2-0-400-150	1	Nei	120
2-I-51	I		RGS 625 x 150	1	Nei	150
2-I-52	I		RGS-3-625-75	1	Nei	80
2-I-53	I		RGS-3-625-75	1	Nei	80
2-I-54	I		RVA-0-200	1	Já	75
2-I-55	I		Opinn endi	1	Nei	125
2-I-56	I		KI-160	4	Nei	30
2-I-57	I		PCA-250	4	Já	85
2-I-58	I		RGS-3-625-75	1	Nei	80
2-I-59	I		KI-200	4	Nei	56
					Samtals =	5.147

Loftræsikerfi 2 - Útsog

I = Innblástur - Ú = Útsog - Y = Yfirstraumur

Heiti		Rými	Rist / Dreifari Gerð	Stefnu fjöldi	Box Gerð	Hönnuna loftmagn (l/s)
2-Ú-1	Ú		LCA-160	1	Nei	34
2-Ú-2	Ú		LCA-160	1	Nei	34
2-Ú-3	Ú		LCA-160	1	Nei	34
2-Ú-4	Ú		LCA-160	1	Nei	34
2-Ú-5	Ú		LCA-160	1	Nei	25
2-Ú-6	Ú		100% ryðfrítt -	1	Nei	480
			ATH (500x800)			
2-Ú-7	Ú		100% ryðfrítt -	1	Nei	480
			ATH (500x800)			
2-Ú-8	Ú		LCA-160	1	Nei	34
2-Ú-9	Ú		LCA-160	1	Nei	34
2-Ú-10	Ú		LCA-160	1	Nei	34
2-Ú-11	Ú		LCA-160	1	Nei	25
2-Ú-12	Ú		100% ryðfrítt -	1	Nei	480
			ATH (500x800)			
2-Ú-13	Ú		100% ryðfrítt -	1	Nei	480
			ATH (500x800)			
2-Ú-14	Ú		CRL-160	1	Nei	36
2-Ú-15	Ú		CRL-160	1	Nei	36
2-Ú-16	Ú		LCA-250	1	Já	90
2-Ú-17	Ú		LCA-250	1	Já	90
2-Ú-18	Ú		CRL-160	1	Nei	36
2-Ú-19	Ú		CRL-160	1	Nei	36
2-Ú-21	Ú		LCA-250	1	Já	90
2-Ú-20	Ú		LCA-250	1	Já	90
2-Ú-22	Ú		KSU-160	1	Nei	35
2-Ú-23	Ú		KSU-160	1	Nei	35
2-Ú-24	Ú		PCA-315	1	Já	83
2-Ú-25	Ú		PCA-315	1	Já	160
2-Ú-26	Ú		PCA-200	1	Já	90
2-Ú-27	Ú		PCA-200	1	Já	90
2-Ú-28	Ú		KSU-200	1	Nei	60
2-Ú-29	Ú		KSU-125	1	Nei	30
2-Ú-30	Ú		C11 - 400x400	1	Nei	315
2-Ú-31	Ú		KSU-160	1	Nei	30
2-Ú-32	Ú		PCA-315	1	Já	140
2-Ú-33	Ú		KSU-160	1	Nei	30
2-Ú-34	Ú		KSU-160	1	Nei	35
2-Ú-35	Ú		KSU-200	1	Nei	45
2-Ú-36	Ú		KSU-160	1	Nei	25
2-Ú-37	Ú		KSU-160	1	Nei	35
2-Ú-38	Ú		KSU-160	1	Nei	35
2-Ú-39	Ú		KSU-160	1	Nei	35
2-Ú-40	Ú		C11 - 200x200	1	Nei	86
2-Ú-41	Ú		LCA-160	1	Já	36
2-Ú-42	Ú		KSU-160	1	Nei	36
2-Ú-42V	Ú		KSU-125	1	Nei	25
2-Ú-50	Ú		C-2-0-400-150	1	Nei	120
2-Ú-51	Ú		KSU-200	1	Nei	75
2-Ú-52	Ú		PCA-250	1	Já	80
2-Ú-53	Ú		PCA-315	1	Já	170
2-Ú-54	Ú		KSU-160	1	Nei	30
2-Ú-55	Ú		USAV 400	1	Nei	240
2-Ú-56	Ú		KSU-200	1	Nei	60
					Samtals =	4.978

Innblástur - Kerfi 3

I = Innblástur - Ú = Útsog - Y = Yfirstraumur

Heiti		Rými	Rist / Dreifari Gerð	Stefnu fjöldi	Box Gerð	Hönnuna loftmagn (l/s)
3-I-1	I		PCA-400	4	Já	170
3-I-2	I		PCA-400	4	Já	170
3-I-3	I		PCA-400	4	Já	170
3-I-4	I		PCA-400	4	Já	170
3-I-7	I		PCA-400	4	Já	170
3-I-8	I		PCA-400	4	Já	170
3-I-5	I		PCA-400	4	Já	170
3-I-9	I		PCA-400	4	Já	170
3-I-6	I		PCA-400	4	Já	170
3-I-10	I		DCS-250	4	Nei	106
3-I-11	I		DCS-250	4	Nei	106
3-I-13	I		DCS-250	4	Nei	106
3-I-14	I		DCS-250	4	Nei	106
3-I-15	I		DCS-250	4	Nei	106
3-I-16	I		DCS-250	4	Nei	106
3-I-17	I		DCS-250	4	Nei	106
3-I-18	I		DCS-250	4	Nei	106
3-I-19	I		DCS-250	4	Nei	106
3-I-20	I		DCS-250	4	Nei	106
3-I-21	I		DCS-250	4	Nei	106
3-I-22	I		DCS-315	4	Nei	137
3-I-23	I		DCS-315	4	Nei	137
3-I-24	I		DCS-315	4	Nei	137
3-I-25	I		DCS-315	4	Nei	137
3-I-26	I		DCS-315	4	Nei	137
3-I-27	I		DCS-315	4	Nei	137
3-I-28	I		PCA-250	4	Já	70
3-I-29	I		PCA-250	4	Já	70
3-I-30	I		PCA-250	4	Já	70
3-I-31	I		PCA-250	4	Já	74
3-I-32	I		PCA-200	2	Já	54
3-I-33	I		PCA-250	4	Já	70
3-I-34	I		PCA-250	4	Já	70
3-I-35	I		PCA-250	4	Já	70
3-I-36	I		PCA-250	4	Já	74
3-I-37	I		PCA-200	2	Já	54
3-I-38	I		PCA-250	4	Já	67
3-I-39	I		PCA-250	4	Já	37
3-I-40	I		PCA-200	4	Já	56
3-I-41	I		PCA-200	2	Já	50
3-I-42	I		PCA-315	4	Já	133
3-I-43	I		PCA-315	4	Já	133
3-I-44	I		PCA-315	4	Já	133
3-I-46	I		PCA-315	4	Já	133
3-I-47	I		PCA-315	4	Já	133
3-I-48	I		PCA-315	4	Já	133
3-I-45	I		PCA-315	4	Já	170
3-I-49	I		PCA-315	4	Já	170
3-I-50	I		PCA-200	2	Já	60
3-I-51	I		PCA-200	2	Já	50
3-I-52	I		PCA-200	4	Já	45
3-I-53	I		PCA-250	4	Já	90
3-I-54	I		PCA-250	4	Já	90
3-I-55	I		CRL-250	4	Nei	130
3-I-56	I		CRL-250	4	Nei	130
3-I-57	I		CRL-250	4	Nei	130
3-I-58	I		CRL-250	4	Nei	130
3-I-59	I		CRL-250	4	Nei	130
3-I-60	I		CRL-250	4	Nei	130
3-I-61	I		CRL-250	4	Nei	130
3-I-62	I		CRL-250	4	Nei	130
3-I-63	I		PCA-315	4	Já	75
3-I-64	I		PCA-315	4	Já	75
3-I-65	I		PCA-200	4	Já	59
3-I-66	I		PCA-200	4	Já	59
3-I-67	I		PCA-200	4	Já	59
3-I-68	I		PCA-200	4	Já	66
					Samtals =	7.310

Útsog - Kerfi 3

I = Innblástur - Ú = Útsog - Y = Yfirstraumur

Heiti		Rými	Rist / Dreifari Gerð	Stefnu fjöldi	Box Gerð	Hönnuna loftmagn (l/s)
3-Ú-1	Ú		F10 600x600	1	Nei	725
3-Ú-2	Ú		F10 600x600	1	Nei	725
3-Ú-3	Ú		F10 500x500	1	Nei	403
3-Ú-4	Ú		F10 500x501	1	Nei	403
3-Ú-5	Ú		F10 500x502	1	Nei	403
3-Ú-6	Ú		DCS-315	1	Nei	403
3-Ú-7	Ú		DCS-315	1	Nei	403
3-Ú-8	Ú		KSU-160	1	Nei	33
3-Ú-9	Ú		KSU-160	1	Nei	33
3-Ú-10	Ú		KSU-160	1	Nei	35
3-Ú-11	Ú		KSU-160	1	Nei	35
3-Ú-12	Ú		KSU-200	1	Nei	45
3-Ú-13	Ú		KSU-200	1	Nei	45
3-Ú-14	Ú		KSU-160	1	Nei	35
3-Ú-15	Ú		CRL-250	1	Já	80
3-Ú-16	Ú		100% ryðfrlar	1	Nei	174
			ATH (300x300)			
3-Ú-17	Ú		KSU-200	1	Nei	56
3-Ú-18	Ú		KSU-200	1	Nei	56
3-Ú-19	Ú		100% ryðfrlar	1	Nei	174
			ATH (300x300)			
3-Ú-20	Ú		KSU-200	1	Nei	45
3-Ú-21	Ú		KSU-160	1	Nei	35
3-Ú-22	Ú		KSU-125	1	Nei	25
3-Ú-23	Ú		PCA-200	1	Já	100
3-Ú-24	Ú		KSU-160	1	Nei	35
3-Ú-25	Ú		KSU-160	1	Nei	35
3-Ú-26	Ú		KSU-160	1	Nei	35
3-Ú-27	Ú		KSU-200	1	Nei	45
3-Ú-28	Ú		Eldhús-	1	Nei	200
			háfur			
3-Ú-29	Ú		F10 600x600	1	Nei	562
3-Ú-30	Ú		F10 600x601	1	Nei	562
3-Ú-31	Ú		PCA-400	1	Já	262
3-Ú-32	Ú		PCA-400	1	Já	262
3-Ú-33	Ú		PCA-200	1	Já	61
3-Ú-34	Ú		PCA-200	1	Já	53
3-Ú-35	Ú		PCA-200	1	Já	53
3-Ú-36	Ú		PCA-200	1	Já	53
3-Ú-37	Ú		PCA-315	1	Já	138
3-Ú-39	Ú		KSU-160	1	Nei	34
3-Ú-40	Ú		KSU-200	1	Nei	40
3-Ú-41	Ú		KSU-160	1	Nei	34
3-Ú-42	Ú		KSU-200	1	Nei	40
					Samtals =	6.975

Samþykkt þann
25 JAN. 2008
Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h.Sigurbjartur Halldórsson

Nr.	Dags.	Breyting	Unnið af
B			
A			

ÁRITUN AÐALHÖNNUÐAR :

SUNDMIÐSTÖÐ Á VÖLLUM
LOFTRÆSIKERFI
TÓFLUR YFIR RISTAR OG DREIFARA

HANNAÐ | TEIKNAÐ | SAMÞYKKT

KVARÐI: Enginn | DAGS.: Maí 2007 | NÚMER: 168-631

TIF - TÆKNIÞJÓNUSTA
JÓN K. GUNNARSSON
K.T. 111149-2919
BRÓNDUKVÍSL 5
110 - REYKJAVÍK
SÍMI 567 7899
NETFANG TIF@ITN.IS