N 620|620 GRUNNMYND – 2. HÆÐI – HLUTI A
MÆLIKVARÐI 1:50

O 620|623

P 620|621

02-004 Gangur 16.1m²

02-005 Geymsla 12.5m²

ø800 Ryðfrír 50EE - Útsog

SR 125

ø125 niður í geymslu á 1. hæð og ø160 upp í geymslu á 3. hæð

ø800 - 50EE Innblástur

S2 620|612 629

02-006 Þolfimisalur 158.7m²

02-007 Þreksalur 191.1m²

02-008 Þreksalur 95.2m²

02-014 Búningsh. KK 27.3m²

02-015 VG 1.9m²

02-016 Búningsh. starfsm. 7.9m²

02-020 Búningsh. KVK 27.3m²

02-021 VS 1.9m²

02-022 Búningsh. starfsm. 7.9m²

K:26.00

K:26.80

Veggur á 3. hæð

3-I-1 170 l/s
3-I-2 170 l/s
3-I-3 170 l/s
3-I-4 170 l/s
3-I-5 170 l/s
3-I-6 170 l/s
3-I-7 170 l/s
3-I-8 170 l/s
3-I-9 170 l/s
3-I-10 106 l/s
3-I-11 106 l/s
3-I-12 106 l/s
3-I-13 106 l/s
3-I-14 106 l/s
3-I-15 106 l/s
3-I-16 106 l/s
3-I-17 106 l/s
3-I-18 106 l/s
3-I-19 106 l/s
3-I-20 106 l/s
3-I-21 106 l/s
3-I-22 137 l/s
3-I-23 137 l/s
3-I-24 137 l/s
3-I-25 137 l/s
3-I-26 137 l/s
3-I-27 137 l/s
3-I-28 70 l/s
3-I-29 70 l/s
3-I-32 54 l/s
3-I-33 70 l/s
3-I-34 70 l/s
3-I-37 54 l/s

3-Ú-3, 3-Ú-4 og 3-Ú-5 Samtals 1209 l/s — 3 stk. útaosaristar 500 x 500mm framan á tréstokk

3-Ú-6 og 3-Ú-7 Samtals 806 l/s — 2 stk. útaosaristar 500 x 500mm framan á tréstokk

Útaosarist - 1200 x 600mm (2 stk. 600 x 600) — 3-Ú-1 og 3-Ú-2 Samtals 1450 l/s

3-Ú-8 33 l/s

Stokkur 700 x 500 HE 50

Stokkur 800 x 600 HE50

Tenging í teiknakerfa

550 x 250 undir bita

Upp í teiknakerfa

3HN58 °C
3HN64 °C
3HN59 °C
3HN65 °C
3HN70 °C
3HF8
3HF9

3EVL61
3EVL55
3EVL60
3EVL66
3EVL69
3EVL83
3MER71

SR-250 SR-315 SR-400 SR-500 SR-630 SR-200 SR-160

93 UL 125 UL 142 UL 165 UL 50 UL 40 UL

4552 YG 4280 YG 4165 YG 4050 YG 4008 YG 3600 YG 3507 YG 3380 YG 3184 YG 4590 YG 4350 YG 50EE

3ML84 3ML87

St.

Veggur á 3. hæð

Brú

A 620|629
B 620|629
C 620|629
D 620|629
E 620|629
F 620|629
G 620|629

Sambykkt þann 25 JAN. 2008
Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h.Sigurbjartur Halldórsson

ÁRITUN AÐALHÖNNUÐAR :

Nr.	Dags.	Breyting	Unnið af
B			
A			

SUNDMIÐSTÖÐ Á VÖLLUM - ÁSVELLIR 2 - HAFNARFIRÐI
LOFTRÆSIKERFI
2. HÆÐ - ÞJÓNUSTUHLUTI - GRUNNMYND - HLUTI A

HANNAÐ
TEIKNAÐ
SAMÞYKKT
KVARÐI 1:50
DAGS. Maí 2007
NÚMER 168 - 620

TIF - TÆKNIÞJÓNUSTA
JÓN K. GUNNARSSON
K.T. 111149-2919
BRÖNDUKVÍSL 5
110 - REYKJAVÍK
SÍMI 567 7899
NETFANG TIF@ITN.IS