TAFLA G003

-T1
TÖFLUROFI 100A

FRÁ AÐALTÖFLU
KVÍSL Q.3 80A

3NPE

PE N

Jarðbinding strengstiga 1x8mm² CU

-F1

R-S-T -Q3 63/63A 63/0,03A N

-F1.1	RST 3 16A	Stýring sjá teikn. hússtjórnarkerfi G003	3NPE	5x2,5mm² CU	Ljós íþróttarhús
-F1.2	RST 3 16A	G003	3NPE	5x2,5mm² CU	Ljós íþróttarhús
-F1.3	RST 3 16A	G003	3NPE	5x2,5mm² CU	Ljós íþróttarhús
-F1.4	RST 3 16A	G003	3NPE	5x2,5mm² CU	Ljós íþróttarhús
-F1.5	R 1 16A		1NPE	3x1,5mm² CU	Út exit ljós
-F1.6	S 1 16A	G003	5NPE	7x1,5mm² CU	Lyftingarsalur
-F1.7	T 1 16A	230VAC/24VDC			Stýring hússtjórnarkerfi
-F1.8	R 1 16A		1NPE	3x1,5mm² CU	Ljós og tenglar tæknirými
-F1.9	S 1 16A	G003	2NPE	4x1,5mm² CU	Hreyfiskynjarar Frjálsíþróttah.
-F1.10	T 1 10A	230VAC/24VDC	1NPE	3x1,5mm² CU	Snertiskjár
-F1.11	R 1 16A		1NPE		Til vara
-F1.12	S 1 16A		1NPE		Til vara

-Q1	R-S-T 3 63/63A		3NPE	5x10mm² CU	Sjórnskápur fyrir skólp og regnvatnsdælur
-Q2	R-S-T 3 35/63A		3NPE	5x8m² CU	Loftræsisamstæða
-F2.1	1 10/0,03A N		1NPE	3x1,5mm² Cu	Útiljós

-F3

R-S-T -Q4 63/63A 63/0,03A N

-F3.1	R-S-T 3 32A		3NPE	5x6mm² CU	Tengibox 1
-F3.2	R-S-T 3 32A		3NPE	5x6mm² CU	Tengibox 2
-F3.3	R-S-T 3 32A		3NPE	5x6mm² CU	Tengibox 3
-F3.4	R-S-T 3 32A		3NPE	5x6mm² CU	Tengibox 4
-F3.5	R 1 16A		1NPE	3x1,5mm² CU	Gólfbrunnur
-F3.6	S 1 16A		1NPE	3x1,5mm² CU	Gólfbrunnur
-F3.7	T 1 16A		1NPE	3x1,5mm² CU	Gólfbrunnur
-F3.8	R 1 16A		1NPE	3x1,5mm² CU	Gólfbrunnur
-F3.9	S 1 16A		1NPE	3x1,5mm² CU	Gólfbrunnur
-F3.10	T 1 16A		1NPE	3x1,5mm² CU	Gólfbrunnur
-F3.11	R 1 16A		1NPE	3x1,5mm² CU	Gólfbrunnur
-F3.12	S 1 16A		1NPE	3x1,5mm² CU	Tenglarenna tímatökupallur
-F3.13	T 1 16A		1NPE	3x1,5mm² CU	Tenglarenna lyftingarsalur
-F3.14	R 1 16A		1NPE		Til vara
-F3.15	S 1 16A		1NPE		Til vara
-F3.16	T 1 16A		1NPE		Til vara

-F4

R-S-T -Q5 63/63A 63/0,03A N

-F4.1	R-S-T 3 16A		3NPE		Til vara
-F4.2	R-S-T 3 16A		3NPE		Til vara
-F4.3	R-S-T 3 16A		5NPE	3x1,5mm² CU	Hringrásardæla fyrir heitt vatn
-F4.4	R-S-T 3 16A	Stýring sjá stýrirás	3NPE	5x1,5mm² CU	Dæla fyrir snjóbræðslu 12.09
-F4.5	R-S-T 3 16A	Stýring sjá stýrirás	3NPE	5x2,5mm² CU	Hitablásarar í frjálsíþróttarhúsi
-F4.6	R-S-T 3 16A	Stýring sjá stýrirás	3NPE	5x2,5mm² CU	Hitablásarar í frjálsíþróttarhúsi
-F4.7	R-S-T 3 16A	Stýring sjá stýrirás	3NPE	5x2,5mm² CU	Hitablásarar í frjálsíþróttarhúsi
-F4.8	R-S-T 3 16A		3NPE		Til vara
-F4.9	S 1 16A	Stýring sjá stýrirás	4NPE	6x1,5mm² CU	Gólfhitagrind A
-F4.10	T 1 16A	Stýring sjá stýrirás	4NPE	6x1,5mm² CU	Gólfhitagrind B
-F4.11	R 1 16A	Stýring sjá stýrirás	4NPE	6x1,5mm² CU	Gólfhitagrind C
-F4.12	S 1 16A	Stýring sjá stýrirás	4NPE	6x1,5mm² CU	Gólfhitagrind D
-F4.13	T 1 16A	Stýring sjá stýrirás	3NPE	5x1,5mm² CU	Lokar hitakerfi frjálsíþróttahúsi
-F4.14	R 1 16A	Stýring sjá stýrirás	3NPE	5x1,5mm² CU	Gólfhitadæla grind A
-F4.15	S 1 16A	Stýring sjá stýrirás	3NPE	5x1,5mm² CU	Gólfhitadæla grind B
-F4.16	T 1 16A	Stýring sjá stýrirás	3NPE	5x1,5mm² CU	Gólfhitadæla grind C
-F4.17	R 1 16A	Stýring sjá stýrirás	3NPE	5x1,5mm² CU	Gólfhitadæla grind D
-F4.18	S 1 16A	230VAC/24VDC			spennir f/gluggamótora

Kt. 110457-2789

KAPLAKRIKI



Útg.	Dags.	Skýring	Hannað/Yfirfarið

VSB
VERKFRÆÐISTOFA

BÆJARHRAUN 20 · 220 HAFNARFJÖRÐUR · KENNIT. 710796-2899
vsb@vsb.is · Sími 585 8600 · Fax 585 8610 · www.vsb.is

Áritun sérhönnuðar
Ragnar Viktor Karlsson Kt: 220470 5129

Verkheiti
KAPLAKRIKI
HAFNARFIRÐI

Verkhluti
Rafkerfi
Einlínumyndir frjálsíþróttahús
Einlínumynd G003

Hannað	Teiknað	Yfirfarið	Kvarði	Síða
RVK/HJ	RVK/HJ	RVK	/ A1	-

Dags.	Verkefni	Teikning	Útgáfa
30.04.2007	06811	B R603	-

V:\2006\06811\06811-Kaplakriki-FH\Sheet\Rafv\06811-R6-aðlukynjging-A.dwg