

OFNATAFLA 1. HÆÐ												
dT = 40												
NÚMÉR	STADSETNING	VARMAÐ	OFNAVAL	HÆÐ	LENGD	ÞYKKT	AFKOST	TEIGNIS	OFNLOKI	OFNAFESTINGAR		
		W		mm	mm	mm	W		stíllatala	A vegg, steyptan	A vegg, létlan	A gólf
1.01	Anddyri	552	Voryl B-60/40	600	400	70	410	AB	Túrlöki	2	X	
1.02	Stofa	1.282	Voryl C-30/140	300	1.400	100	1.114	AD	Túrlöki	4	X	
1.03	Svefherbergi	434	Voryl A-60/100	600	1000	50	733	AD	Túrlöki	3	X	
1.04	Baðherbergi	235	Voryl A-50/60	500	600	50	378	AB	Túrlöki	2		X
1.05	Geymsla	293	Voryl A-50/100	500	1000	50	630	CD	Túrlöki	3	X	
1.06	Anddyri	552	Voryl B-60/40	600	400	70	410	CD	Túrlöki	2	X	
1.07	Stofa	1.282	Voryl C-30/140	300	1.400	100	1.114	AD	Túrlöki	4	X	
1.08	Svefherbergi	434	Voryl A-60/100	600	1000	50	733	CD	Túrlöki	3	X	
1.09	Baðherbergi	235	Voryl A-50/60	500	600	50	378	CD	Túrlöki	2		X
1.10	Geymsla	293	Voryl A-50/100	500	1000	50	630	AB	Túrlöki	2	X	
1.11	Anddyri	521	Voryl B-60/40	600	400	70	410	AB	Túrlöki	2	X	
1.12	Stofa	1.282	Voryl C-30/140	300	1.400	100	1.114	CB	Túrlöki	4	X	
1.13	Svefherbergi	434	Voryl A-60/100	600	1000	50	733	AD	Túrlöki	3	X	
1.14	Baðherbergi	235	Voryl A-50/60	500	600	50	378	AB	Túrlöki	2		X
1.15	Geymsla	293	Voryl A-50/60	500	600	50	378	CD	Túrlöki	2	X	
1.16	Anddyri	521	Voryl B-60/50	600	500	70	513	AB	Túrlöki	2	X	
1.17	Stofa	1.282	Voryl C-30/140	300	1.400	100	1.114	AD	Túrlöki	4	X	
1.18	Svefherbergi	434	Voryl A-60/100	600	1000	50	733	CB	Túrlöki	3	X	
1.19	Baðherbergi	235	Voryl A-50/60	500	600	50	378	CD	Túrlöki	2		X
1.20	Geymsla	293	Voryl A-50/60	500	600	50	378	CB	Túrlöki	2	X	
1.21	Lyftuhúsi	768	Voryl B-40/120	400	1200	70	908	AD	Túrlöki	4	X	
1.22	Tekniými	2.234	Voryl B-50/200	500	2000	70	2.082	AD	Túrlöki	6	X	
1.23	Tekniými	2.234	Voryl B-50/220	500	2200	70	1.987	CB	Túrlöki	5	X	
Heildar		18.355					17.992					m. v. Heimeier loka

OFNATAFLA 2. HÆÐ												
dT = 40												
NÚMÉR	STADSETNING	VARMAÐ	OFNAVAL	HÆÐ	LENGD	ÞYKKT	AFKOST	TEIGNIS	OFNLOKI	OFNAFESTINGAR		
		W		mm	mm	mm	W		stíllatala	A vegg, steyptan	A vegg, létlan	A gólf
2.01	Anddyri	552	Voryl B-60/50	600	500	70	513	AB	Túrlöki	2	X	
2.02	Stofa	1.169	Voryl E-30/140	300	1.400	100	1.609	CB	Túrlöki	5	X	
2.03	Svefherbergi	939	Voryl A-60/100	600	1.000	50	733	CB	Túrlöki	3	X	
2.04	Baðherbergi	211	Voryl A-50/60	500	600	50	378	CD	Túrlöki	2		X
2.05	Geymsla	562	Voryl A-50/100	500	1.000	50	630	CB	Túrlöki	3	X	
2.06	Anddyri	521	Voryl B-60/40	600	400	70	410	CD	Túrlöki	2	X	
2.07	Stofa	1.169	Voryl C-30/140	300	1.400	100	1.114	AD	Túrlöki	4	X	
2.08	Svefherbergi	399	Voryl A-60/100	600	1.000	50	733	AD	Túrlöki	3	X	
2.09	Baðherbergi	211	Voryl A-50/60	500	600	50	378	AB	Túrlöki	2		X
2.10	Geymsla	268	Voryl A-50/60	500	600	50	378	CD	Túrlöki	2	X	
2.11	Anddyri	521	Voryl B-60/40	600	400	70	410	CD	Túrlöki	2	X	
2.12	Stofa	1.169	Voryl C-30/140	300	1.400	100	1.114	CB	Túrlöki	4	X	
2.13	Svefherbergi	399	Voryl A-60/100	600	1.000	50	733	Túrlöki	3	X		
2.14	Baðherbergi	211	Voryl A-50/60	500	600	50	378	CD	Túrlöki	2		X
2.15	Geymsla	268	Voryl A-50/60	500	600	50	378	AB	Túrlöki	2	X	
2.16	Anddyri	521	Voryl B-60/40	600	400	70	410	AB	Túrlöki	2	X	
2.17	Stofa	1.169	Voryl C-30/140	300	1.400	100	1.114	AD	Túrlöki	4	X	
2.18	Svefherbergi	399	Voryl A-60/100	600	1.000	50	733	AD	Túrlöki	3	X	
2.19	Baðherbergi	211	Voryl A-50/60	500	600	50	378	AB	Túrlöki	2		X
2.20	Geymsla	268	Voryl A-50/60	500	600	50	378	CD	Túrlöki	2	X	
2.21	Anddyri	521	Voryl B-60/50	600	500	70	513	CD	Túrlöki	2	X	
2.22	Stofa	1.169	Voryl C-30/140	300	1.400	100	1.114	AD	Túrlöki	4	X	
2.23	Svefherbergi	399	Voryl A-60/100	600	1.000	50	733	CB	Túrlöki	3	X	
2.24	Baðherbergi	211	Voryl A-50/60	500	600	50	378	CD	Túrlöki	2		X
2.25	Geymsla	268	Voryl A-50/100	500	1.000	50	630	CB	Túrlöki	3	X	
2.26	Lyftuhúsi	768	Voryl B-40/120	400	1.200	70	908	AD	Túrlöki	4	X	
Heildar		14.470					17.178					m. v. Heimeier loka

OFNATAFLA 3. HÆÐ												
dT = 40												
NÚMÉR	STADSETNING	VARMAÐ	OFNAVAL	HÆÐ	LENGD	ÞYKKT	AFKOST	TEIGNIS	OFNLOKI	OFNAFESTINGAR		
		W		mm	mm	mm	W		stíllatala	A vegg, steyptan	A vegg, létlan	A gólf
3.01	Anddyri	552	Voryl B-60/50	600	500	70	513	AB	Túrlöki	2	X	
3.02	Stofa	1.169	Voryl E-30/140	300	1.400	100	1.609	CB	Túrlöki	5	X	
3.03	Svefherbergi	939	Voryl A-60/100	600	1.000	50	733	CB	Túrlöki	3	X	
3.04	Baðherbergi	211	Voryl A-50/60	500	600	50	378	CD	Túrlöki	2		X
3.05	Geymsla	562	Voryl A-50/100	500	1.000	50	630	CB	Túrlöki	3	X	
3.06	Anddyri	521	Voryl B-60/40	600	400	70	410	CD	Túrlöki	2	X	
3.07	Stofa	1.169	Voryl C-30/140	300	1.400	100	1.114	AD	Túrlöki	4	X	
3.08	Svefherbergi	399	Voryl A-60/100	600	1.000	50	733	AD	Túrlöki	3	X	
3.09	Baðherbergi	211	Voryl A-50/60	500	600	50	378	AB	Túrlöki	2		X
3.10	Geymsla	268	Voryl A-50/60	500	600	50	378	CD	Túrlöki	2	X	
3.11	Anddyri	521	Voryl B-60/40	600	400	70	410	CD	Túrlöki	2	X	
3.12	Stofa	1.169	Voryl C-30/140	300	1.400	100	1.114	CB	Túrlöki	4	X	
3.13	Svefherbergi	399	Voryl A-60/100	600	1.000	50	733	CB	Túrlöki	3	X	
3.14	Baðherbergi	211	Voryl A-50/60	500	600	50	378	CD	Túrlöki	2		X
3.15	Geymsla	268	Voryl A-50/60	500	600	50	378	AB	Túrlöki	2	X	
3.16	Anddyri	521	Voryl B-60/40	600	400	70	410	AB	Túrlöki	2	X	
3.17	Stofa	1.169	Voryl C-30/140	300	1.400	100	1.114	AD	Túrlöki	4	X	
3.18	Svefherbergi	399	Voryl A-60/100	600	1.000	50	733	AD	Túrlöki	3	X	
3.19	Baðherbergi	211	Voryl A-50/60	500	600	50	378	AB	Túrlöki	2		X
3.20	Geymsla	268	Voryl A-50/60	500	600	50	378	CD	Túrlöki	2	X	
3.21	Anddyri	521	Voryl B-60/50	600	500	70	513	CD	Túrlöki	2	X	
3.22	Stofa	1.169	Voryl C-30/140	300	1.400	100	1.114	CB	Túrlöki	4	X	
3.23	Svefherbergi	399	Voryl A-60/100	600	1.000	50	733	CB	Túrlöki	3	X	
3.24	Baðherbergi	211	Voryl A-50/60	500	600	50	378	CD	Túrlöki	2		X
3.25	Geymsla	268	Voryl A-50/100	500	1.000	50	630	CB	Túrlöki	3	X	
3.26	Lyftuhúsi	768	Voryl B-40/120	400	1.200	70	908	AD	Túrlöki	4	X	
Heildar		14.470					17.178					m. v. Heimeier loka

OFNATAFLA 4. HÆÐ												
dT = 40												
NÚMÉR	STADSETNING	VARMAÐ	OFNAVAL	HÆÐ	LENGD	ÞYKKT	AFKOST	TEIGNIS	OFNLOKI	OFNAFESTINGAR		
		W		mm	mm	mm	W		stíllatala	A vegg, steyptan	A vegg, létlan	A gólf
4.01	Anddyri	552	Voryl B-60/50	600	500	70	513	AB	Túrlöki	2	X	
4.02	Stofa	1.169	Voryl E-30/140	300	1.400	100	1.609	CB	Túrlöki	5	X	
4.03	Svefherbergi	939	Voryl A-60/100	600	1.000	50	733	CB	Túrlöki	3	X	
4.04	Baðherbergi	211	Voryl A-50/60	500	600	50	378	CD	Túrlöki	2		X
4.05	Geymsla	562	Voryl A-50/100	500	1.000	50	630	CB	Túrlöki	3	X	
4.06	Anddyri	521	Voryl B-60/40	600	400	70	410	CD	Túrlöki	2	X	
4.07	Stofa	1.169	Voryl C-30/140	300	1.400	100	1.114	AD	Túrlöki	4	X	
4.08	Svefherbergi	399	Voryl A-60/100	600	1.000	50	733	AD	Túrlöki	3	X	
4.09	Baðherbergi	211	Voryl A-50/60	500	600	50	378	AB	Túrlöki	2		X
4.10	Geymsla	268	Voryl A-50/60	500	600	50	378	CD	Túrlöki	2	X	
4.11	Anddyri	521	Voryl B-60/40	600	400	70	410	CD	Túrlöki	2	X	
4.12	Stofa	1.169	Voryl C-30/140	300	1.400	100	1.114	CB	Túrlöki	4	X	
4.13	Svefherbergi	399	Voryl A-60/100	600	1.000	50	733	AD	Túrlöki	3	X	
4.14	Baðherbergi	211	Voryl A-50/60	500	600	50	378	CD	Túrlöki	2		X
4.15	Geymsla	268	Voryl A-50/60	500	600	50	378	AB	Túrlöki	2	X	
4.16	Anddyri	521	Voryl B-60/40	600	400	70	410	AB	Túrlöki	2	X	
4.17	Stofa	1.169	Voryl C-30/140	300	1.400	100	1.114	AD	Túrlöki	4	X	
4.18	Svefherbergi	399	Voryl A-60/100	600	1.000	50	733	AD	Túrlöki	3	X	
4.19	Baðherbergi	211	Voryl A-50/60	500	600	50	378	AB	Túrlöki	2		X
4.20	Geymsla	268	Voryl A-50/60	500	600	50	378	CD	Túrlöki	2	X	
4.21	Anddyri	521	Voryl B-60/50	600	500	70	513	CD	Túrlöki	2	X	
4.22	Stofa	1.169	Voryl C-30/140	300	1.400	100	1.114	CB	Túrlöki	4	X	
4.23	Svefherbergi	399	Voryl A-60/100	600	1.000	50	733	CB	Túrlöki	3	X	
4.24	Baðherbergi	211	Voryl A-50/60	500	600	50	378	CD	Túrlöki	2		X
4.25	Geymsla	268	Voryl A-50/100	500	1.000	50	630	CB	Túrlöki	3	X	
4.26	Lyftuhúsi	768	Voryl B-40/120</									