AÐALTAFLA

T0.1(1)

TAFLA T0.1(2) (LJÓSATAFLA KJALLARA)	TAFLA T1.1 (1 HÆÐ)	TAFLA T2.1 (2 HÆÐ)	TAFLA T3.1 (3 HÆÐ)	LOFTRÆSING (60 kW)	TAFLA FYRIR DÆLUKERFI	TAFLA HJÁ VAKTMANNI (T.2.2)	TAFLA Í TÍMATÖKU (T.1.2	LYFTA 1	LYFTA 2	TAFLA 0.2 (LJÓSATAFLA DÆLUKLEFA)	LOFTPRESSUR	VARA	VARA	VARA
5x35 mm2 cu	4x95 mm2 cu+35mm2 AL	4x95 mm2 cu+35mm2 AL	4x95 mm2 cu+35mm2 AL	4x95 mm2 cu+35mm2 AL	4x150mm2 Al + 72 mm2 cu	5x16 mm2	5x16 mm2			5x16 mm2	5x10 mm2			
Q1 100A 125A	Q2 160A 200A	Q3 160A 200A	Q4 160A 200A	Q5 160A 200A	Q6 250A 315A	Q7 50A 63A	Q8 50A 63A	Q9 25A 35A	Q10 25A 35A	Q11 50A 63A	Q12 50A 63A	Q13 50A 63A	Q14 100A 125A	Q15 160A 200A

kWh

1200A SKINNA I_k" ≦65kA

800/1A

3x3x2,5"+4" / 4"

800/5A

900A 1200A

QO

HEIMTAUG 900A Ø3x110mm PL.P.

PE

PEN

N

JARÐSKAUT Í SKURÐ — 25"

KALT VATN — 70"

HEITT VATN — 70" 70"

35" TENGIBOX SÖKKULSKAUTS

SÖKKULSKAUT

BATTERÍIÐ ARKITEKTAR

VERK:	0617
MÓTT:	20.4.07
SAMÞ:	
SKÝRING:	

A	06-11-04	HEIMTAUGARTEIKNING	T.S.	T.S.		220146-2439	SUNDMISTÖÐ Á VÖLLUM HAFNARFIRÐI TÖFLUHERBERGI EINLÍNUMYND AF AÐALTÖFLU	MKV.
ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA		TEIKN.NR. E-0.1(1)
								SÍÐASTA TNR.
							TERA s/f RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA EDMUND BJELLERSEN RAFMAGNSTÆKNIFR. SÍMI 5687388 TRAUSTI SVEINBJÖRNSSON RAFMAGNSIÐNFR. SÍMI 5687380	TNR. AF ÚTG. A GEYMSLUNR.