



**BYGGINGARLÝSING:**  
HÖS ER TIMBURHÚS Á STEYPTUM SÖKKLI. BURÐARVEGGI SÖKKULS ER STENSTEYPA ERAGRUNN BOTPLÖTU OG SÖKKLA SKAL VERA 75mm PLASTERANGRUN. BURÐARVEGGI VEGLA SÖLA OG HAKS SKAL VERA R60. ENANGUN TIMBURVEGGJA ER 150mm STENULL. UTAN Á VINÐÉTTINGU KEMUR LOFTRÆST GRIND OG BÄRULJÄRN, LIGGANDI. HANVIRKI ER ÚR TIMBRI OG HAKLÆDNING ÚR MÁLM. EINANGRUN HAKS ER 200mm STEINULL, MED RAKASPERRU AD INNAN VINÐÉTTINGU AD UTAN, LOFTRÆSING 25mm, EN VÍÐ VEGG MILLI SPERRA Ø32 Ø300mm, BORDKJÆDNINGU Á SPERRUR OG TJÖRUPAPPA ÞAR Á, EN UTAST MÁLMKJÆDNING. KLÆDNING INNAN HÖS SKAL VERA AD MINNSTA KOSTI Í 2. FLOKKI, EN INNAN Á ÚTVEGGI OG BILGEMTLUVEGGI KOMI KLÆDNINGARLAG ÚR 1. FLOKKI. FRÁGANGUR OG SAMFESTINGAR KLÆDNINGAR SKAL GERÐ Í SAMRÁÐI VÍÐ ADJÓGANDI LÖÐIRSKILMÁLA. SAMKVÆMT 136.5g BYGGINGAR-REGLUGERÐAR SKA SETJA LÖF SKJÓÐRUR Á HAK OFAN VÍÐ INNGANGA OG GANGSTÉTTI ÞAR SEM HAKHALLI ER MEIRI EN 14°. EF HAKHALLI FER UNDR 14°, SKAL LIPPSTÓLA JÄRNLKJÆDNINGU Á LÆKTUR. LITAVAL SKAL VERA Í SAMRÁÐI VÍÐ ENDA Á HVERJUM TÍMA. LYFJAKASSI SKAL VERA Í HÖSI. HAKHALLI ER 14°. FRÁGANGUR SETJALGARPOTTIS SKAL VERA SAMKVÆMT 68. GREEN BYGGINGARREGLUGERÐAR, EN POTTUR SKAL VERA MED LAGALEURLOM. FRÁGANGUR ÁNSREYRIS SKAL VERA SAMKVÆMT 69 GREEN SÖMU REGLUGERÐAR. GIRDING VÍÐ SKÖLPALL ER ÚR FÖVAÖRDU TIMBRI, HÆÐ UM 1000mm.  
**STÆÐIR:**  
STÆÐIR RÝMA OG EIGNARHALD SJÁ SKRÁNINGARTÖFLU.  
NTINGARHULTFALL:  $n = 237,5 / 652,0 = 0,36$

**SKÝRINGAR:**  
BURÐARVÍÐIR SKULU VERA A.M.K. K18, SKV IS-DS413. ÚTVEGGIR (IV01 TIL IV11) ERU ÚR 50\*150 TIMBRI. FÖTSTYKKI, 50\*150, ER FEST VÍÐ GÖLPLÖTU MED M12-BOLTUM c/c<1200mm. MILLI FÖTSTYKKIS OG STEYPU KOMI TJÖRUPAPPI. STÖDIR SKULU REKNAR SAMAN VÍÐ FÖT- OG HÖFUSTYKKI MED 2sk 5" GALV.-NÖGLUM, EN AD AUKI SKULU SETT GIRDIR AD OFAN OG NEDAN, AD MINNSTA KOSTI Á ADRA HVERJA STÖÐ, OG FEST MED 4sk KAMBSAUM 40/40 Í HVERN ENDA GIRDIS. SKASTIFUR Í VEGGJU SKULU VERA HINSAGADAR 25\*150 FEST MED 3sk 3"-GALV. Í FÖTSTYKKI, STÖDIR OG HÖFUSTYKKI. SPERRUR SKULU FESTAR VÍÐ HÖFUSTYKKIBITA MED 2sk BMF90-VIKKLUM EDA 1sk BJÄLKASKÖ, FEST MED 5sk 40/40 BMF-KAMBSAUM Í HVERN VÆNG FESTINGAR. SAMFESTINGAR SPERRA Í TOPPI SKAL GERÐ MED 2sk GATAPLÖTUM, NEGLING ER 10sk 40/40-KAMBSAUMUR Í HVERN VÆNG. NOTA MÁ KROSSVÍÐ 16mm Í STAD GATAPLATNA, SÉRMÝND. TEINGING SPERRU VÍÐ KVERKSPERRUR SKAL VERA MED 3sk 8" GALV. NOT MÁ 2 sk M12 Í STADINN. ÞAR SEM KVERKSPERRUR OG MÆNISBITAR HITTAÐ SKAL ÞEIM FEST SAMAN MED 2sk M16 SNITTEINUM MED TRÉMELLUM (GATASKINNUM) Á MILLI, SETJA SKAL TIMUR-KLOSSA Í KVERKAR. VÍÐ ALLAR ÁSETUR KVERKSPERRA/MÆNISÁSA SKAL SETJA TVÖFALT GIRDÍ SEM MÁ 500mm NÍÐUR Á UNDIRLIGGANDI STÖDIR, NEGLING ER AD MINNSTA KOSTI 2sk 40/40 Í HVERN ENDA GIRDIS. UTAN Á ALLA ÚTVEGGJAGRIND KOMI VINSTIFING ÚR 12mm KROSSVÍÐI, FEST VÍÐ FÖTSTYKKI, STÖDIR, YFIRSTYKKI MED 2 3" GALV. c/c 150mm. HAK ER KLÆTT MED 25\*150. FESTING KLÆDNINGAR Á SPERRU SKAL VERA 3" GALV c/c 50mm. FESTING BÄRULJÄRNS, 43/75 KAMBSAUMUR, SKAL VERA Í ADRA HVERJA BÄRU Í FYRSTA OG ANNAD BORD FRÁ BRÜN, VÖXLAD, SÍÐAN Í ADRA HVERJA BÄRU Í FJÖRDA BORD OG SÍÐAN Í MED 60mm MILLI BILI (FJÖRJA BORD) ÞABAN UPP HAK. AUKA NAGLI Á SKÖRUN PLATNA. ÞAKJÄRN YFIR ELHÖSI, ÞAR SEM ÞAKHALLI FER UNDR 14° SKAL STÓLA UPP. UPPSTÖLUN SKAL VERA 50\*100 c/c 600 HALDÍÐ LOFTI, 12mm, MED ÖLIGÖÐNUM KROSSVÍÐIS-SKINNUM 150mm\*150mm, FEST VÍÐ UNDIR LIGGANDI SPERRUR MED FRÖNSKUM SKRUFUM 6/100 # <801 Í GEGNUM VINKLI OG VÍÐ 50\*100-STÖL.  
ÚTVEGGJA KLÆDNING ER FEST Á 25\*150 BORD, SEM FEST ER VÍÐ STÖDIR MED 2sk 100 SKRUFUM VÍÐ STÖDIR c/c 800 Í BERANDI ÁTT KLÆDNINGAR. SÉRFRÁGANGUR KLÆDNINGAR OG FESTINGAR VÍSAST TIL FYRIRMELA FRAMLEIÐENDA. SETJA SKAL VÍÐGANDI MILLI LAG, TJÖRUPANNA OG LOKANIR VEGNA FLUGASKÖRDYRMEINDYRA.

BERANDI INNVEGGIR (IV01 TIL IV07) ERU ÚR 50\*100 c/c<801mm, FESTINGAR OG FRÁGANGUR GILDIR SAMÁ OG ÚTVEGGI.

EINANGRUN, VINÐÉTTING, RAKASPERRA, LOFTUN, KLÆDNING VEGGJA OG HAKS VÍSAST TIL ADALUPPDÁTTA.

**ATHUGASEMD:**  
ÖLL MÁL ATHUGIST OG MÆLIST Á STAÐNUM!

**Fríðrik Ólafsson**  
Verkfræðingur  
Rátt-Felag Fríðriksfræðisvættis  
Kennitala 240753-2429, Sími 895-5548

UNNANNAF:	TEIÐUNNAF:	YFIRRÁÐAF:
Fó	Fó	Fó
DAGSETNING:	SKALA:	DAGSETNING STÖÐRIS:
01.04.2007	1:50	01.04.2007

Glitvellir 27, Hafnarfjörður

GRINDUR BURÐARVEGGJA:  
INNVEGGIR IV01 TIL IV04  
OG IV07

VERKNUMER:	BLAÐ:	ÖTUSKA:
F00407010	13	