Q9-F6 — LEKALIÐI AC/DC TENGLAR VESTUR SAMEIGN

R-S-T, 3, 63/63A, 4, 63/0,03A, N

-F6.1	R	16A(C)	3x2,5mm² CU	SKRIFSTOFA, FUNDAHERB.
-F6.2	S	16A(C)	3x2,5mm² CU	SKRIFSTOFUR
-F6.3	T	16A(C)	3x2,5mm² CU	LJÓSRITUN, SÍMAHERB.
-F6.4	R	16A(C)	3x2,5mm² CU	VINNUSTÖÐVAR
-F6.5	S	16A(C)	3x1,5mm² CU	VINNUSTÖÐVAR
-F6.6	T	16A(C)	3x1,5mm² CU	ÞRÁÐLAUST NET
-F6.7	R	16A(C)		TIL VARA
-F6.8	S	16A(C)		TIL VARA
-F6.9	T	16A(C)		TIL VARA

Q10-F7 — LEKALIÐI TENGLAR VESTUR ÞRIFATENGLAR

R-S-T, 3, 63/63A, 4, 63/0,03A, N

-F7.1	R	16A(C)	3x2,5mm² CU	SKRIFSTOFA, FUNDAHERB.
-F7.2	S	16A(C)	3x2,5mm² CU	SKRIFSTOFUR
-F7.3	T	16A(C)	3x1,5mm² CU	LJÓSRITUN
-F7.4	R	16A(C)	3x1,5mm² CU	OPIÐ RÝMI
-F7.5	S	16A(C)	3x1,5mm² CU	OPIÐ RÝMI
-F7.6	T	16A(C)	3x1,5mm² CU	OPIÐ RÝMI, V.S
-F7.7	R	16A(C)	3x1,5mm² CU	V.S, RÆSTING SKJALAGEYMSLA
-F7.8	S	16A(C)	3x1,5mm² CU	KAFFIAÐSTÆÐA
-F7.9	T	16A(C)	3x1,5mm² CU	KAFFIAÐSTÆÐA

SJÁ R050

Q11-F8 — LEKALIÐI TENGLAR AUSTUR ENDI

R-S-T, 3, 63/63A, 4, 63/0,03A, N

-F8.1	R	16A(C)	3x1,5mm² CU	SKRIFSTOFUR
-F8.2	S	16A(C)	3x1,5mm² CU	FUNDAHERB. OPIÐ RÝMI
-F8.3	T	16A(C)	3x1,5mm² CU	VINNUSTÖÐVAR
-F8.4	R	16A(C)	3x1,5mm² CU	VINNUSTÖÐVAR
-F8.5	S	16A(C)	3x1,5mm² CU	GEYMSLA, GESTIR
-F8.6	T	16A(C)		TIL VARA
-F8.7	R	16A(C)		TIL VARA
-F8.8	S	16A(C)		TIL VARA
-F8.9	T	16A(C)		TIL VARA

Q12-F9 — LEKALIÐI AC/DC TENGLAR AUSTUR ENDI

R-S-T, 3, 63/63A, 4, 63/0,03A, N

-F9.1	R	16A(C)	3x1,5mm² CU	SKRIFSTOFUR
-F9.2	S	16A(C)	3x1,5mm² CU	FUNDAHERB. OPIÐ RÝMI
-F9.3	T	16A(C)	3x1,5mm² CU	VINNUSTÖÐVAR
-F9.4	R	16A(C)	3x1,5mm² CU	VINNUSTÖÐVAR
-F9.5	S	16A(C)	3x1,5mm² CU	GEYMSLA, GESTIR
-F9.6	T	16A(C)	3x1,5mm² CU	ÞRÁÐLAUST NET
-F9.7	R	16A(C)		TIL VARA
-F9.8	S	16A(C)		TIL VARA
-F9.9	T	16A(C)		TIL VARA

Q13-F10 — LEKALIÐI TENGLAR AUSTUR ENDI ÞRIFATENGLAR

R-S-T, 3, 63/63A, 4, 63/0,03A, N

-F10.1	R	16A(C)	3x1,5mm² CU	SKRIFSTOFUR, FUNDAHERB.
-F10.2	S	16A(C)	3x1,5mm² CU	FUNDAHERB. OPIÐ RÝMI
-F10.3	T	16A(C)	3x1,5mm² CU	OPIÐ RÝMI, FÖT
-F10.4	R	16A(C)	3x1,5mm² CU	V.S, GEYMSLA, GESTIR
-F10.5	S	16A(C)	3x1,5mm² CU	OPIÐ RÝMI
-F10.6	T	16A(C)		TIL VARA
-F10.7	R	16A(C)		TIL VARA
-F10.8	S	16A(C)		TIL VARA
-F10.9	T	16A(C)		TIL VARA

Q14-F11 — LEKALIÐI

R-S-T, 3, 63/63A, 4, 63/0,03A, N

-F11.1	R	20A(C)	3x2,5mm² CU	LOFTRÆSING
-F11.2	S	20A(C)	3x2,5mm² CU	LOFTRÆSING
-F11.3	T	20A(C)		TIL VARA
-F11.4	R	20A(C)		TIL VARA



0 1 2 3m

Mkv.1:50

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt bann
22 JAN. 2006

Útg. Dags. Skýring Hannað/Yfirfarið

VSB
VERKFRÆÐISTOFA
BÆJARHRAUN 20 · 220 HAFNARFJÖRÐUR · KENNIT. 710796-2899
vsb@vsb.is · Sími 585 8600 · Fax 585 8610 · www.vsb.is

Áritun sérhönnuðar
ÖRN GUÐMUNDSSON kt. 220961-2739

Verkheiti
DALSHRAUN 1
HAFNARFJÖRÐUR

Verkhluti
RAFKERFI
EINLÍNUMYND
GREINATAFLA T.4.G.2

Hannað	Teiknað	Yfirfarið	Kvarði	Síða
BSG	BSG	ÖG	- / A1	-

Dags.	Verkefni	Teikning	Útgáfa
01.11.05	03841	R051	-

\\VSBMASTERVERK\2003\03841\03841-Dalshraun 1, 4.-5. hæð\Sheets\R051.dwg