PÚKKGRYFJA
19,35

ø160 PEH 10‰

9,40

nf 6
með sandfangi
NF 20,00 ONÁ RIST
19,45

ø160 PEH 10‰

nf 5
með sandfangi
NF 20,05 ONÁ RIST
19,45

ø 110 PVC 10‰ | ø 110 PVC 10‰ | ø 110 PVC 10‰ | ø 110 PVC 10‰ | ø 110 PVC 10‰ | ø 160 PVC 10‰

ø 110 PVC 10‰

ø 110 PVC 20 ‰

ø160 PVC 10‰

ø110 PVC 28‰

ø160 PVC 10‰

K=20,50

ø 110 PVC 20 ‰

ø 110 PEH 10‰ | ø 110 PEH 10‰ | ø 110 PEH 10‰ | ø 110 PEH 10‰ | ø 160 PEH 10‰ | ø 160 PEH 10‰

2000

4000

1000

ø 110 PEH 13‰

Svæði fyrir sandfang / olíuskilju eða fitugildru, ef heilbrigðisfulltrúi krefst þeirra, vegna starfsemi sem verður viðhöfð í húsnæðinu.

ø 110 PEH 13‰

ø 110 PEH 48‰

ø 110 PEH 20 ‰

Svæði fyrir sandfang / olíuskilju eða fitugildru, ef heilbrigðisfulltrúi krefst þeirra, vegna starfsemi sem verður viðhöfð í húsnæðinu.

ø 110 PEH 48‰

ø 110 PEH 55‰

Svæði fyrir sandfang / olíuskilju eða fitugildru, ef heilbrigðisfulltrúi krefst þeirra, vegna starfsemi sem verður viðhöfð í húsnæðinu.

ø 110 PEH 74‰

ø 110 PEH 13‰

19,60 | ø 110 PEH 13‰ | 19,46 | ø 110 PEH 13‰ | 19,35 | ø 110 PEH 13‰ | 19,21 | ø 110 PEH 13‰ | 19,10 | ø 110 PEH 13‰ | 18,96 | ø 110 PEH 13‰ | 18,89

PLø600
19,48

ø 110 PEH 20‰

ø 110 PEH 20‰

PLø600
18,89

ø160 PEH 14‰

ø160 PEH 10‰

V
S
A
NORÐUR

NF 20,15 ONÁ RIST
19,60
nf 4
með sandfangi

ø 160 PEH 10‰

NF 20,00 ONÁ RIST
19,45
nf 3
með sandfangi
19,44

ø 160 PEH 10‰

NF 19,80 ONÁ RIST
19,30
nf 2
með sandfangi
19,29

ø 160 PEH 10‰

NF 19,80 ONÁ RIST
19,25
nf 1
með sandf.
19,24

ø 160 PEH 10‰

19,18

ø 160 PEH 10‰

19,13

Fs:18,70

Fr:19,10

Samþykkt þann 14 NOV. 2007
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h.Sigurbjartur Halldórsson

PÚKK:
Neðri brún púkkgryfju skal vera í kóta 17,80.
Fylla skal gryfjuna í 3 lögum með einkorna efni.
Fyrsta lag , kornastærð ø 50-100, lagbykkt 70sm
Annað lag, kornastærð ø 30-70, lagbykkt 50 sm
Efsta lag, perla ø 16-30, lagbykkt 50 sm
Efri brún púkkgryfju skal vera í kóta 19,50
Stærð 1,2m*1,2m*1,7 m
Ofan á púkkgryfjuna skal setja síudúk.

HEILBRIGÐISEFTIRLIT
HAFNARFJARÐAR-
OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
Garðatorgi 7 - 210 Garðabæ
16.7.'07

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Nýbýlavegi 6 , 200 Kópavogi.

Sigurður Hafsteinsson
byggingatæknifræðingur
Kt. 030869-7749
sími: 554-6650 fax: 554-6669

Teikn. nr. | Tilvísun á teikningu | Br. | Dags.
Samþykkt

SUÐURHELLA 8, HAFNARFIRÐI
GRUNNLAGNIR
YFIRLITSMYND

Hannað: EK | Teiknað: EK
Dagsetning: 13.07.'07 | Verk nr. | Mælikvarði: 1:100 | Teikn. nr.: L-02