



Samþykkt bann  
07 SEPT. 2007

Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði  
F.h.Sigurbjartur Halldórsson

**Skýringar.**  
Steypugæði skulu vera C-25 og stálgeði S-500  
Mesta álag á grunn er 100t/m<sup>2</sup> eða 1MN/m<sup>2</sup>  
þar sem um er að ræða klöpp eða harða móhellu.  
Öll lengdarmál eru 1 mm. Héðarkvótar eru 1 m.  
Einangra skal undir botnplötu með 100mm  
þrýstibolinni einangrun, heimilt er að einangra með  
75mm einangrun undir plötu og 25mm undir 1lögn.  
Einangra skal sökkla að utanverðu með 100mm  
vatnspolinni einangrun, 70cm niður undir jarðvegsfirborð.  
Athygli skal vakin á nauðsyn þess að fylt sé  
nokkuð jafnt utan og innan við sökkulveggi.  
Þess skal vandlega gætt að efni sem notuð eru  
1 steypu valdi ekki frost- eða alkali-skemmdum.  
Í öllum atriðum skal farið eftir ísl. byggingareglugerðum.  
Gengið er út frá því að öll göt 1 sökkul vegna  
lagna sér af stærðinni 400x400mm.

Töknað gat í gegnum sökkulvegg 400x400  
Kassi 300x300mm skal settur í kringum alla státa  
sem koma upp úr plötu þar sem göfnidurfall  
er með gegnumstreymi skal kassinn vera 300x600mm.  
Ef hæð sökkla fer yfir 1300mm frá efibrún á plötu  
skal binda lóðrétt og lárétt járn með K10-300.  
Að auki skulu 2K12 vera ofan og neðan.  
Skeytilengd járna skal minnst vera 600mm.  
Jarðskautsklemmur skulu vera ó neðri K12 járnunum.  
2K12 skulu vera hvorú megin við hurðar og  
op þar sem veggir koma ofan á sökkla.

Haukur Margeirsson byggingarverkfræðingur  
Verkfraðistofa - Suðurlandsbraut 8 - 108 Reykjavík  
Sími 562 2234 - GSM 699 8260 - Fax 552 3090  
kt. 070249 3919 - netfang: haukurm@simnet.is

VERKHÉITI			
HNOÐRAVELLIR 46-50, HAFNARFJÖRÐUR			
HEITI TEIKN. SÖKKLAR GRUNNMYND 1/3			
HANNAD	DAGS.	AGÚST, 2007	VERKNR.
HM	KVARDI		070705
TEIKNAD	ÞM	1:50	TEIKN. NR.
			201