



GRUNNMYND NEÐRI HÆÐ 1:50

SKÝRINGAR:

Almennar skýringar og kerfismynd sjá teikningu nr. P30

- PIPA Í ÓDAKERFI, VATNSFYLLT
- NIDURVÍSANDI — ÓDASTÓTUR, FLOKKUR OH-1, K-GILDI=74-81, ÖPNUNARHITASTIG 57-77°C
- VEGG-ÓDASTÓTUR, FLOKKUR OH-1, K-GILDI=74-81, ÖPNUNARHITASTIG 57-77°C
- X₂ HALLI Á LÖGN
- X UPPHENGI
- X₁ JARÐSKJÁLFTAFASTA
- ⊠ STOPLOKI
- ⊠ EINSTREYMISLOKI
- ⊠ BOLTAD TENGI, (T.D FLANGS). ADEINS SÝNT VID LOKA O.P.H.
- ⊠ ÞRÝSTIMELIR
- ⊠ SIGTI
- ⊠ SJÁLFVIRK TÆMING
- ⊠ TÆMINGARLOKI
- ⊠ AFALL
- ⊠ SLÖNGUKRANAR

Byggingufulltrúi Hafnarfjarðar
Algrænt þann
09. DES. 2005

ELDVARNAJ-ÖJONUSTAN ehf.
Ástvaldur Eiríksson
Yfirfarið
6. DES. 2005
An aithugasemda
Með atugas dags 06.12.05

SKÝRINGAR:

Almennar skýringar og kerfismynd sjá teikningu nr. P30

ÍSFELL ÓSEYRARBRAUT 28

Anna Margrét Hauksdóttir arkitekt - kt. 120665 - 3169
Anton Óm Brynjarsson verkfræðingur - kt. 270559 - 7199
Fanney Hauksdóttir arkitekt - kt. 170581 - 7249
Haukur Haraldsson tæknifræðingur - kt. 260938 - 2079

AVH
ARKITEKTÚR-VERKFRÆÐI-HÖNNUN

Dagsetning: 15.11.2005
Grunnmynd skrifstofa 1.hæð Mælikvarði: 1:50
Vatnsúðakerfi Teiknað: GS
Yfirfarið: _____
Breyting: _____

P31