



Drekkavellir 20					
NÚMÉR	STAÐUR	AFKÖST (W)	Mesta HÆÐ (mm)	Mesta LENGD (mm)	OFNGERÐ
201	Anddyri	1130	600	1200	PANEL
202	Herbergi	1510	600	1600	PANEL
203	Herbergi	820	600	1200	PANEL
204	Herbergi	860	600	1200	PANEL
205	Stofa	2700	600	2600	PANEL
206	Eldhús	1700	600	1600	PANEL
207	Bað	400	1200	600	HANDKL.
208	Þvottur	150	400	400	PANEL
209	Anddyri	435	600	400	PANEL
210	Herbergi	780	600	800	PANEL
211	Bað	400	1200	600	HANDKL.
212	Þvottur	150	400	400	PANEL
213	Eldhús	1000	600	1000	PANEL
214	Stofa	2000	600	2000	PANEL
215	Herbergi	920	600	1200	PANEL
216	Anddyri	560	600	400	PANEL
217	Herbergi	900	600	1000	PANEL
218	Stofa	1900	600	2000	PANEL
219	Eldhús	1000	600	1000	PANEL
220	Bað	400	1200	600	HANDKL.
221	Þvottur	150	600	400	PANEL
201	Anddyri	1130	600	1200	PANEL
202	Herbergi	1510	600	1600	PANEL
203	Herbergi	820	600	1200	PANEL
204	Herbergi	860	600	1200	PANEL
205	Stofa	2700	600	2600	PANEL
206	Eldhús	1700	600	1600	PANEL
207	Bað	400	1200	600	HANDKL.
208	Þvottur	150	400	400	PANEL
209	Anddyri	435	600	400	PANEL
210	Herbergi	780	600	800	PANEL
211	Bað	400	1200	600	HANDKL.
212	Þvottur	150	400	400	PANEL
213	Eldhús	1000	600	1000	PANEL
214	Stofa	2000	600	2000	PANEL
215	Herbergi	920	600	1200	PANEL
216	Anddyri	560	600	400	PANEL
217	Herbergi	900	600	1000	PANEL
218	Stofa	1900	600	2000	PANEL
219	Eldhús	1000	600	1000	PANEL
220	Bað	400	1200	600	HANDKL.
221	Þvottur	150	600	400	PANEL

SAMTALS: 39730

Áður en ofnæðing er staðfest skal yfirfara ofnæðing á byggingastað.

Byggingatillittrúi Hafnarfjarðar
 Algjæfrétt þann
 13. DES. 2005

Rannsóknir

Breytingar		Drekkavellir 20	
Nr.	Dags.	Nafn	
			Tækniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf. Smíðjuvegi 11 s/ fax: 544 5350
			Mkv. 1:50
			Nr. 5-4
			2. HÆÐ B-C
			Dags. 15.10. 2005
			Grunnmynd hita, vatns, frárennsilis og loftfræðingu. kt.: 110947-2839

Rannsóknir