



Drekavellir 20		1. hæð	Ofnaskrá Mesta	Mesta	
NÚMER	STAÐUR	AFKOST (W)	HÆÐ (mm)	LENGD (mm)	OFNGERÐ
101	Anddyri	1130	600	1200	PANEL
102	Herbergi	1510	600	1600	PANEL
103	Herbergi	820	600	1200	PANEL
104	Herbergi	860	600	1200	PANEL
105	Stofa	2700	600	2600	PANEL
106	Eldhús	1700	600	1600	PANEL
107	Bað	400	1200	600	HANDKL.
108	bvottur	150	400	400	PANEL
109	Andyri	435	600	400	PANEL
110	Herbergi	780	600	800	PANEL
111	Bað	400	1200	600	HANDKL.
112	bvottur	150	400	400	PANEL
113	Eldhús	1000	600	1000	PANEL
114	Stofa	2000	600	2000	PANEL
115	Herbergi	920	600	1200	PANEL
116	Andyri	560	600	400	PANEL
117	Herbergi	900	600	1000	PANEL
118	Stofa	1900	600	2000	PANEL
119	Eldhús	1000	600	1000	PANEL
120	Bað	400	1200	600	HANDKL.
121	bvottur	150	600	400	PANEL
101	Anddyri	1130	600	1200	PANEL
102	Herbergi	1510	600	1600	PANEL
103	Herbergi	820	600	1200	PANEL
104	Herbergi	860	600	1200	PANEL
105	Stofa	2700	600	2600	PANEL
106	Eldhús	1700	600	1600	PANEL
107	Bað	400	1200	600	HANDKL.
108	bvottur	150	400	400	PANEL
109	Andyri	435	600	400	PANEL
110	Herbergi	780	600	800	PANEL
111	Bað	400	1200	600	HANDKL.
112	bvottur	150	400	400	PANEL
113	Eldhús	1000	600	1000	PANEL
114	Stofa	2000	600	2000	PANEL
115	Herbergi	920	600	1200	PANEL
116	Andyri	560	600	400	PANEL
117	Herbergi	900	600	1000	PANEL
118	Stofa	1900	600	2000	PANEL
119	Eldhús	1000	600	1000	PANEL
120	Bað	400	1200	600	HANDKL.
121	bvottur	150	600	400	PANEL
<b>SAMTALS:</b>		<b>39730</b>			

Áður en ofnápöntun er staðfest skal yfirfara ofnastærðir á byggingastað.

Byggingatulltrúi Hálfarfarðar  
Algreitt þann  
13. SEP. 2005

Breytingar		Drekavellir 20	
Nr.	Dags.	Nafn	
Tæknipjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf.			Mkv. 1:50
Smíðjuvegi 11 s/ fax: 544 5350			Nr. 5-2
1. HÆÐ B-C			Dags. 15.10. 2005
Grunnmynd hita, vatns, frárennslis og loftrásingu.			kl.: 110947-2839

*Áspí L. Þórunn*