


**Skýringar.**

2 stk Blásaran með stíglausri hraðastýringu frá 0-10 og einnig með stjórnun á /lokað, stjórnað t.d. frá inntaksklefa "klukkurofi".  
 Rörblásari 260m³/klst.  
 Útkastristar með regnvörn á útvegg.  
 Stillanlegirventlar með hljóð- og eldvörn t.d. KSD-P-160

Kröfur til loftræsingar skv. byggingareglugerð (efni, gerð og þéttleiki) og vísast einnig til EN-DS-447.



*Rannsókn*

*Andri L. Þórunn*

Breytingar		Drekavellir 20	
Nr.	Daga	Nafn	
		Tekniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf.	Mkv. 1:50
		Smíðjuvegi 11 s/ fax: 544 5350	Nr. 5-0
		Kjallara A-B	Daga: 15.10. 2005
		Grunnmynd hita, vatns, frárennslis og loftræsingu.	kt.: 110947-2839