Frá rafa –QF03
töfluhluta –A01.4

kWh 001

3 150/5

–QF00 D 63 A

N

30min –T01

–QA01 C 10 A – 5x1,5² – Ljósastýring bílakjallara
–QA02 C 10 A – 4x1,5² – Ljós bílakjallara
–QA03 C 10 A – 4x1,5² – Ljós bílakjallara
–QA04 C 10 A – 4x1,5² – Ljós bílakjallara
–QA05 C 10 A – 4x1,5² – Ljós bílakjallara
–QA06 C 10 A – 4x1,5² – Ljós bílakjallara
–QA07 C 10 A – 4x1,5² – Ljós bílakjallara
–QA08 C 10 A – 4x1,5² – Ljós bílakjallara
–QA09 C 10 A – 3x1,5² – Ljós inntaksrými

–K02 20A … –K08 20A

A.T.H Vör –QA01 til –QA09 eru sjálfvör með innbyggðum lekaliða 0.03A

–FA10 40/0.03A
–QF10 C 40 A

20min –T11 – –K11 20A – –QF11 B 10 A – 5x1,5² – Hús 1 Ljos stigahúsi suður
20min –T12 – –K12 20A – –QF12 B 10 A – 5x1,5² – Hús 1 Ljos stigahúsi miðja
20min –T13 – –K13 20A – –QF13 B 10 A – 5x1,5² – Hús 1 Ljos stigahúsi norður
–QF14 B 10 A – 3x1,5² – Hús 1 Hjóla og soprpgeymslur

–FA20 40/0.03A
–QF20 C 40 A

20min –T21 – –K21 20A – –QF21 B 10 A – 5x1,5² – Hús 3 Ljos stigahúsi suður
20min –T22 – –K22 20A – –QF22 B 10 A – 5x1,5² – Hús 3 Ljos stigahúsi miðja
20min –T23 – –K23 20A – –QF23 B 10 A – 5x1,5² – Hús 3 Ljos stigahúsi norður
–QF24 B 10 A – 3x1,5² – Hús 3 Hjóla og soprpgeymslur

–FA30 40/0.03A
–QF30 C 40 A

–F1 – –QF30 B 10 A – Birtuskynjari úti
–K31 20A … –K36 20A
–QF31 B 10 A – 3x1,5² – Ljós rampi
–QF32 B 10 A – 3x1,5² – Ljós rampi
–QF33 B 10 A – 3x1,5² – Ljós skyggni hús 1
–QF34 B 10 A – 3x1,5² – Ljós skyggni hús 1
–QF35 B 10 A – 3x1,5² – Ljós skyggni hús 3
–QF36 B 10 A – 3x1,5² – Garðlýsing

Töfluhluti –A01.3

–QF40 C 50 A – –FA40 63/0.03A

Stjórnbúnaður fyrir útsogsblásara sjá kerfislýsingu Fjarhitunar

–QF41 C 10 A – 5x1,5² – ø – 5x1,5² – M – Útsogsblásari á austurhlið kjallara
–QF42 C 10 A – 5x1,5² – ø – 5x1,5² – M – Útsogsblásari á austurhlið kjallara
–QF43 C 10 A – 5x1,5² – ø – 5x1,5² – M – Útsogsblásari á austurhlið kjallara
–QF44 C 10 A – 5x1,5² – M – Hitablásarari kjallara
–QF45 C 10 A – 5x1,5² – M – Hitablásarari kjallara
–QF46 C 10 A – 5x1,5² – M – Hitablásarari kjallara
–QF47 C 10 A – Til vara
–QF48 C 10 A – Til vara

–QF50 C 50 A – –FA50 63/0.03A

Stjórnbúnaður fyrir Noveko blásara sjá kerfislýsingu Fjarhitunar

–QF51 C 10 A – 5x1,5² – ø – 5x1,5² – M – Noveko blásarar kjallara
–QF52 C 10 A – 5x1,5² – ø – 5x1,5² – M – Noveko blásarar kjallara
–QF53 C 10 A – 5x1,5² – ø – 5x1,5² – M – Noveko blásarar kjallara
–QF54 C 10 A – 5x1,5² – ø – 5x1,5² – M – Noveko blásarar kjallara
–QF55 C 10 A – 5x1,5² – ø – 5x1,5² – M – Noveko blásarar kjallara
–QF56 C 10 A – 5x1,5² – ø – 5x1,5² – M – Noveko blásarar kjallara
–QF57 C 10 A – 5x1,5² – ø – 5x1,5² – M – Noveko blásarar kjallara
–QF58 C 10 A – 5x1,5² – ø – 5x1,5² – M – Noveko blásarar kjallara

–QF60 C 50 A – –FA60 63/0.03A

Stjórnbúnaður fyrir þakblásara sjá kerfislýsingu Fjarhitunar

–QF61 C 10 A – 5x1,5² – ø – 5x1,5² – M – Útsogsblásari þaki hús 1 suður
–QF62 C 10 A – 5x1,5² – ø – 5x1,5² – M – Útsogsblásari þaki hús 1 miðja
–QF63 C 10 A – 5x1,5² – ø – 5x1,5² – M – Útsogsblásari þaki hús 1 norður
–QF64 C 10 A – 5x1,5² – ø – 5x1,5² – M – Útsogsblásari þaki hús 3 suður
–QF65 C 10 A – 5x1,5² – ø – 5x1,5² – M – Útsogsblásari þaki hús 3 miðja
–QF66 C 10 A – 5x1,5² – ø – 5x1,5² – M – Útsogsblásari þaki hús 3 norður
–QF67 C 10 A – 5x1,5² – M – Samstæða kjallara
–QF68 C 10 A – 5x1,5² – M – Bílahurð kjallara

–QF70 C 50 A – –FA70 63/0.03A

–QF71 C 16 A – 3x1,5² – Smáspennuskápur
–QF72 C 10 A – 3x1,5² – Dýrasímar hús 1
–QF73 C 10 A – 3x1,5² – Dýrasímar hús 3
–QF74 C 10 A – 3x1,5² – Reykræsing hús 1
–QF75 C 10 A – 3x1,5² – Reykræsing hús 3
–QF76 C 10 A – 3x1,5² – Hringrásadælur inntaksrými
–QF77 C 10 A – 3x1,5² – Stjórnskápur tjarnar
–QF78 C 10 A – Til vara

–QF81 D 40 A – 5x10² – Lyfta hús 1 suður
–QF82 D 40 A – 5x10² – Lyfta hús 1 miðja
–QF83 D 40 A – 5x10² – Lyfta hús 1 norður
–QF84 D 40 A – 5x10² – Lyfta hús 3 suður
–QF85 D 40 A – 5x10² – Lyfta hús 1 miðja
–QF86 D 40 A – 5x10² – Lyfta hús 1 norður

–QF91 C 10 A – 5x1,5² – M – Grunnvatnsdæla hús 1
–QF92 C 10 A – 5x1,5² – M – Grunnvatnsdæla hús 1
–QF93 C 10 A – 5x1,5² – M – Grunnvatnsdæla hús 3
–QF94 C 10 A – 5x1,5² – M – Grunnvatnsdæla hús 3

ADALTAFLA –A01

HÚS-1-3 TÖFLUTEIKNINGAR – OEFE.DWG

## ÚTGÁFUFERILL

| ÚTGÁFA: | DAGS: | SKÝRINGAR: | BR. AF | SAMÞ: |
|---|---|---|---|---|
| A | 02.06.06 | VINNUTEIKNINGAR | | |

DAGS. UNDIRSKRIFTAR: 02.06.06
NAFN OG KT. SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR: SIGURÐUR HALLGRÍMSSON KT. 170753 3139
UNDIRSKRIFT SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR: Sig. Hallgrímsson

ÖLL AFRITUN TEIKNINGAR, AÐ HLUTA EÐA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA.

**Verkfræðistofa**
**Jóhanns Indriðasonar ehf**
Síðumúli 1, 108 Reykjavík
Sími 568 7319, Fax 568 6887, Netfang vji@vji.is, Veffang www.vji.is

HEITI VERKS:

# NORÐURBAKKI 1–3

NORÐURBAKKI 1-3
HAFNARFIRÐI

Samþykkt af Hafnarstjórn Hafnarfjarðar 15 júní 2006

HEITI TEIKNINGAR:
RAFLAGNIR
ADALTAFLA EINLINUMYND
TÖFLUTEIKNINGAR

| MKV: | VERKNR: | SKRÁNINGARNR: | ÚTGÁFA: |
|---|---|---|---|
| | 5399 | 0EFE | A |
| HANNAÐ: | TEIKNAÐ: | YFIRFARIÐ: | NR. TEIKNINGAR: |
| BB | BB | ÁJG | G2-101 |
| NAFN OG KT. SAMÞYKKJANDA: ÁRNI J GUNNLAUGSSON 151148 3959 | | | |
| DAGS. UNDIRSKRIFTAR: 02.06.06 | UNDIRSKRIFT SAMÞYKKJANDA: | | BLAÐNÚMER: 07 |