TENGIKASSI VIÐ VATNSINNTÖK UM 220x120x80

1x10mm²

VATNSINNTÖK

/// ø20 16mm²

STEYPUJÁRN 2xø8

SÖKKULSKAUT NEÐSTU JÁRN Í SÖKKLI SAMTENGIST MEÐ VÍRALÁSUM

HEIMTAUG 3x500A

-QF00 630/400A (500A)

PE N

-QF01 125/87A (100A) — 5x25² /// Töfluhluti –A01.1 Malar íbúðir hús 3

-QF02 125/87A (100A) — 5x25² /// Töfluhluti –A01.2 Malar íbúðir hús 3

-QF03 160/112A (150A) — 5x35² /// Töfluhluti –A01.3 Sameign hús 1–3

-QF04 125/87A (100A) — 5x25² /// Töfluhluti –A01.5 Malar íbúðir hús 1

-QF05 160/112A (150A) — 5x35² /// Töfluhluti –A01.6 Malar verslanna og veitingastaðar húsi 1

Töfluhluti –A01.4

Frá rofa –QF02 töfluhluta –A01.4

A.T.H Vör –QA eru sjálfvör með innbyggðum lekaliða 0.03A

-QF213	D 40 A	Svartur	kWh 213	Brúnn 1x6²	QA213 C 10 A	/// 3x10² -A213 — Greinatafla íbúð 213
-QF214	D 40 A	Svartur	kWh 214	Brúnn 1x6²	QA214 C 10 A	/// 3x1,5² -A214 — Geymsla nr:6 íbúð 213
-QF308	D 40 A	Svartur	kWh 308	Brúnn 1x6²	QA308 C 10 A	/// 3x10² -A308 — Greinatafla íbúð 214
-QF309	D 40 A	Svartur	kWh 309	Brúnn 1x6²	QA309 C 10 A	/// 3x1,5² -A309 — Geymsla nr:10 íbúð 214
-QF310	D 40 A	Svartur	kWh 310	Brúnn 1x6²	QA310 C 10 A	/// 3x10² -A310 — Greinatafla íbúð 308
-QF311	D 40 A	Svartur	kWh 311	Brúnn 1x6²	QA311 C 10 A	/// 3x1,5² -A311 — Geymsla nr:8 íbúð 308
-QF312	D 40 A	Svartur	kWh 312	Brúnn 1x6²	QA312 C 10 A	/// 3x10² -A312 — Greinatafla íbúð 309
-QF313	D 40 A	Svartur	kWh 313	Brúnn 1x6²	QA313 C 10 A	/// 3x1,5² -A313 — Geymsla nr:17 íbúð 309
-QF314	D 40 A	Svartur	kWh 314	Brúnn 1x6²	QA314 C 10 A	/// 3x10² -A314 — Greinatafla íbúð 310
-QF408	D 40 A	Svartur	kWh 408	Brúnn 1x6²	QA408 C 10 A	/// 3x1,5² -A408 — Geymsla nr:20 íbúð 310
-QF409	D 40 A	Svartur	kWh 409	Brúnn 1x6²	QA409 C 10 A	/// 3x10² -A409 — Greinatafla íbúð 311
-QF410	D 40 A	Svartur	kWh 410	Brúnn 1x6²	QA410 C 10 A	/// 3x1,5² -A410 — Geymsla nr:27 íbúð 311
-QF411	D 40 A	Svartur	kWh 411	Brúnn 1x6²	QA411 C 10 A	/// 3x10² -A411 — Greinatafla íbúð 312
-QF412	D 40 A	Svartur	kWh 412	Brúnn 1x6²	QA412 C 10 A	/// 3x1,5² -A412 — Geymsla nr:24 íbúð 312
-QF413	D 40 A	Svartur	kWh 413	Brúnn 1x6²	QA413 C 10 A	/// 3x10² -A413 — Greinatafla íbúð 313
-QF414	D 40 A	Svartur	kWh 414	Brúnn 1x6²	QA414 C 10 A	/// 3x1,5² -A414 — Geymsla nr:7 íbúð 313
-QF501	D 40 A	Svartur	kWh 501	Brúnn 1x6²	QA501 C 10 A	/// 3x10² -A501 — Greinatafla íbúð 314
-QF502	D 40 A	Svartur	kWh 502	Brúnn 1x6²	QA502 C 10 A	/// 3x1,5² -A502 — Geymsla nr:14 íbúð 314

Töfluhluti –A01.2

A.T.H Vör –QA eru sjálfvör með innbyggðum lekaliða 0.03A

-QF105	D 40 A	Svartur	kWh 105	Brúnn 1x6²	QA105 C 10 A	/// 3x10² -A105 — Greinatafla íbúð 105
-QF106	D 40 A	Svartur	kWh 106	Brúnn 1x6²	QA106 C 10 A	/// 3x1,5² -A106 — Geymsla nr:40 íbúð 105
-QF107	D 40 A	Svartur	kWh 107	Brúnn 1x6²	QA107 C 10 A	/// 3x10² -A107 — Greinatafla íbúð 106
-QF108	D 40 A	Svartur	kWh 108	Brúnn 1x6²	QA108 C 10 A	/// 3x1,5² -A108 — Geymsla nr:2 íbúð 106
-QF109	D 40 A	Svartur	kWh 109	Brúnn 1x6²	QA109 C 10 A	/// 3x10² -A109 — Greinatafla íbúð 107
-QF110	D 40 A	Svartur	kWh 110	Brúnn 1x6²	QA110 C 10 A	/// 3x1,5² -A110 — Geymsla nr:12 íbúð 107
-QF111	D 40 A	Svartur	kWh 111	Brúnn 1x6²	QA111 C 10 A	/// 3x10² -A111 — Greinatafla íbúð 108
-QF208	D 40 A	Svartur	kWh 208	Brúnn 1x6²	QA208 C 10 A	/// 3x1,5² -A208 — Geymsla nr:22 íbúð 108
-QF209	D 40 A	Svartur	kWh 209	Brúnn 1x6²	QA209 C 10 A	/// 3x10² -A209 — Greinatafla íbúð 109
-QF210	D 40 A	Svartur	kWh 210	Brúnn 1x6²	QA210 C 10 A	/// 3x1,5² -A210 — Geymsla nr:25 íbúð 109
-QF211	D 40 A	Svartur	kWh 211	Brúnn 1x6²	QA211 C 10 A	3x10² -A211 — Greinatafla íbúð 110
-QF212	D 40 A	Svartur	kWh 212	Brúnn 1x6²	QA212 C 10 A	3x1,5² -A212 — Geymsla nr:5 íbúð 110

Frá rofa –QF01 töfluhluta –A01.4

PE N

Töfluhluti –A01.1

AÐALTAFLA –A01

ÚTGÁFUFERILL

ÚTGÁFA:	DAGS:	SKÝRINGAR:	BR. AF	SAMÞ.
A	02.06.06	VINNUTEIKNINGAR		

DAGS. UNDIRSKRIFTAR: 02.06.06

NAFN OG KT. SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR: SIGURÐUR HALLGRÍMSSON KT. 170753 3139

UNDIRSKRIFT SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR: Sig. Hallgrímsson

ÖLL AFRITUN TEIKNINGAR, AÐ HLUTA EÐA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA.

Verkfræðistofa Jóhanns Indriðasonar ehf
Síðumúli 1, 108 Reykjavík
Sími 568 7319, Fax 568 6887, Netfang vji@vji.is, Veffang www.vji.is

HEITI VERKS:

NORÐURBAKKI 1–3

NORÐURBAKKI 1-3
HAFNARFIRÐI

Viðmiðatöflur í Hafnarfirði breytt þann 15 JÚN 2006

HEITI TEIKNINGAR:

RAFLAGNIR
AÐALTAFLA EINLÍNUMYND
TÖFLUTEIKNINGAR

MKV:	VERKNR:	SKRÁNINGARNR:	ÚTGÁFA:
	5399	0EFE	A
HANNAÐ:	TEIKNAÐ:	YFIRFARIÐ:	NR. TEIKNINGAR:
BB	BB	ÁJG	G2-001
NAFN OG KT. SAMÞYKKJANDA: ÁRNI J GUNNLAUGSSON 151148 3959			
DAGS. UNDIRSKRIFTAR: 02.06.06	UNDIRSKRIFT SAMÞYKKJANDA:		BLAÐNÚMER: 06