LOFTSTOKKAR OG TENGISTYKKI:

- STOKKAR OG TENGISTYKKI ERU ÝMIST SÍVALIR EÐA FERKANTAÐIR
- STOKKAR ERU ÚR GALV. STÁLPLÖTUM, LÁGMARKSÞYKKT SEM HÉR SEGIR:

ÞVERMÁL EÐA STÆRSTA HLIÐ < 300mm :	ÞYKKT 0,63mm
ÞVERMÁL EÐA STÆRSTA HLIÐ 301-750mm :	ÞYKKT 0,8mm
ÞVERMÁL EÐA STÆRSTA HLIÐ 751-1400mm :	ÞYKKT 1,0mm
ÞVERMÁL EÐA STÆRSTA HLIÐ 1401-2200mm :	ÞYKKT 1,25mm
ÞVERMÁL EÐA STÆRSTA HLIÐ >2200mm :	ÞYKKT 1,5mm

- KERFI SKULU MINNST UPPFYLLA ÞÉTTLEIKAFLOKK B SKV. DS 447.
- ALLAR HLIÐAR Í KÖNTUÐUM STOKKUM SKAL STYRKJA MEÐ KROSSBROTI.
- STOKKAR SKULU HENGDIR Í STEYPU MEÐ 10mm SNITTTEINUM OG MÚRBOLTUM.
- VIÐ ALLAR BRUNA- OG SPJALDLOKUR KOMI GAUMLÚGUR.
- FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERÐIR.

ÞVERSNIÐ Í INNBLÁSTURSSTOKK

ÞVERSNIÐ Í ÚTSOGSSTOKK

AA (xxx) INNBLÁSTUR AA=NÚMER(NR) (xxx), LOFTMAGN l/s

AA (xxx) ÚTSOG AA=NÚMER (NR) (xxx), LOFTMAGN l/s

SL = STILLILOKA

BL = BRUNALOKA

FL = FLÆÐILOKA TROX AURANOR VFL 125

RL+BL = SAMBYGGÐ REYK-OG BRUNALOKA MEÐ MÓTOR

GL = GAUMLÚGA

HLLJÓÐGILDRA MEÐ 50mm EIN.
L=LENGD

ÚTSOG			
NR.	GERÐ.	STÆRÐ/DREIFARI/BOX	TEG.
U1	ÚTSOGSVENTILL	Ø100	
	HVÍTUR MEÐ LAUSRI KEILU		
	17l/s, 25dB (A)		
U2	GALV. RIST m/ FUGLANETI	Ø160	

SKÝRINGAR :

SPJALDLOKA MEÐ MÓTOR

HLJÓÐGILDRA

HITASKYNJARI

RAKASKYNJARI

VARMASKIPTIR

DÆLA

LOFTKÆLIR

ÞRÝSTISKYNJARI

RAKAGJAFI

LOFTHITARI

BLÁSARI

HITAMÆLIR

ÚTIHITASKYNJARI

HÓLF

INNBLÁSTUR/ÚTSOGSTÆKI

AFFALL

MÓTORLOKI

INNTAK/ÚTKAST

HITAMÆLIR

FLÆÐISKYNJARI

ÞRÝSTINEMI

STOPPLOKI-LOKAÐUR

STOPPLOKI

ÞRÝSTIMÆLIR MEÐ LOKA

SNIÐ 1:20 — A / P04 — SNIÐ NÚMER A — SNIÐ TEKIÐ AF TEIKNINGU P04

A / P04 — DEILI NÚMER A — DEILI TEKIÐ AF TEIKNINGU P04

A / P07 — SNIÐ NÚMER A — SNIÐ SÝNT Á TEIKNINGU P07

BREYTINGAR ERU TÁKNAÐAR MEÐ BÓKSTÖFUM A, B, C O.S.FRV. DREGIÐ VERÐUR SKÝ UTAN UM ALLAR BREYTINGAR, SEM GERÐAR ERU Á MILLI ÚTGÁFA Á HVERRI TEIKNINGU.

BREYTING NÚMER A OG SVÆÐI Í BIÐSTÖÐU ERU SÝND SEM



GLÁMA·KÍM
Arkitektar Laugavegur 164 sími + 105 Reykjavík
Árni Kjartansson kt: 041252-3059
Bjarning Bjarnar Jónsson kt: 020464-5529
Jóhannes Þórðarson kt: 171157-4039
Sigtýr Kjartansson kt: 121258-2269
Sigurður Halldórsson kt: 100857-2009

Samþykkt þann 04 APR. 2007
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Útg.	Dags.	Skýring	Hannað/Yfirfarið

VSB

VERKFRÆÐISTOFA

BÆJARHRAUN 20 · 220 HAFNARFJÖRÐUR · KENNIT. 710796-2899
vsb@vsb.is · Sími 585 8600 · Fax 585 8610 · www.vsb.is

Áritun sérhönnuðar: Sveinn Áki Sverrisson Kt: 230855 5609

Verkheiti: Fiskisaga Tjarnarvellir 15 Hfj

Verkhluti: Loftræsing Almennar skýringar

Hannað	Teiknað	Yfirfarið	Kvarði	Stærð
BL	BL	SÁS	- / A1	-

Dags.	Verkefni	Teikning	Útgáfa
08.12.2006	06838	L100	-

V:\2006\06838\06838 - Fiskisaga Tjarnarvellir 15\Sheets\L\06838-L100.dwg