



OFNATAFLA FYRIR 2.HÆÐ

NR.	REIKN. HITATAP Watt	HÁMARKS-		VALDIR OFNAR		STÓTAR 10 mm
		HÆÐ mm	LENGD mm	A-B	C-D	
201	970	800	1200	HUDEVAD-PL-E-82		CB
202	800	800	1000	HUDEVAD-PL-E-82		CB
203	1600	800	2000	HUDEVAD-PL-E-82		CB
204	800	800	1000	HUDEVAD-PL-E-82		AD
205	800	800	1000	HUDEVAD-PL-E-82		CD

ALLIR OFNAR ERU MEÐ DANFOSS LOFTHITASTÝRÐAN LOKA (TD. RA-2000)

Samþykkt þann
09 FEB. 2007

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

TILVÍSANIR

- ALMENNAR SKÝRINGAR. SJÁ TEIKN. NR. 100
- LAGNIR Á 0.HÆÐ. SJÁ TEIKN. NR. 302
- LAGNIR Á 1.HÆÐ. SJÁ TEIKN. NR. 303
- RÖMMYND, HITA-OG NEYSLUVATNSLAGNIR. SJÁ TEIKN. NR. 305
- RÖMMYND, ÞRIFALAGNIR OG TENGIRIND. SJÁ TEIKN. NR. 306
- FRÁGANGUR INNAHÚSS. SJÁ TEIKN. ARKITEKTS

BREKKUGATA 16 - HAFNARFIRÐI

BREYTINGAR - VIBBYGGING LAGNIR - NEYSLUVATNS-HITA-OG ÞRIFALAGNIR GRUNNMYND 2.HÆÐ	REIKN. IB	NÓV 2006	
	TEIKN. IB	NÓV 2006	
	YFIRF. IB	NÓV 2006	
KVARÐI: 1:50		ÚTG. DAGS. 15.12.2006	
VERKFRÆÐISTOFAN VIK EHF LAUGAVEGUR 164, 2H.TH., 105 REYKJAVÍK Sími/Fax: 552-4956 GSM: 897-4956 KT: 441297-2389, NETF: VIK@SHOLF.IS	VERK: 0630	BL. NR. 304	BR. -
	SAMP.	<i>Sigurbjartur Halldórsson</i>	
	KT. 081156-4689	0630304.DWG	
	6.2.2007		

BR. DAGS. BREYTING

6.2.2007