Tengill í þakkanti
H=180
H=110
H=70
Gr.3
Gr.4
Auka
H=20
Í gólfi
H=200
H=175
105VA
Gr.9
Gr.15
5 dósir
150 VA
Gr.7
Gr.18
Gr.8
Gr.21
Gr.19
Gr.12
Gr.20
Gr.13
T1
⌀ 32 mm
Gr.17
Gr.11
H=130
H=60
H=80
Að háalofti
105 VA
Gr.10
Gr.1
Gr.5
3 dósir
H=38
Gr.6
Gr.16
Gr.2
H=150
H=40
Gr.14
50VA
⌀ 50 mm Rafmagn
Að lóðarmörkum
⌀ 2x32 mm Garðlýsing
⌀ 2x32 mm Að heitum potti
Greinar 1.2.3.4.5.10.14.og16 í gólfi
Pottur með læsanlegu loki

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5 °
HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

F = BÆJARSÍMI, T+F = TÖLVA OG SÍMI, L = LOFTNET
t° = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm
(H) HÁTALARADÓSIR HÆÐ = 20sm, DS = DYRASÍMI HÆÐ = 130sm
R$_j$ REYKSKYNJARI jóniskur
R$_o$ REYKSKYNJARI optiskur
H HITASKYNJARI
HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS HÆÐ = V/LOFT

SNIÐ Í STEYPUMÓT



FRÁGANGUR Á SAMTENGINGUM STEYPUSTEINA FYRIR SÖKKULJARÐSKAUT



ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA
	07.01.17	ÁÐAL-HÖNNUÐUR			Páll Poulsen	200367-4729
A	07.01.10	HEIMTAUGAR-OG FULLNAÐARTEIKNING	B.Þ.T.	T.S.		220146-2439

HNOÐRAVELLIR 34 HAFNARFIRÐI
RAFLÖGN

TERA S/F
RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
EDMUND HELLERSEN RAFMAGNSTÆKNIFR. SÍMI: 5687388
TRAUSTI SVEINBJÖRNSSON RAFMAGNSSEINFR. SÍMI: 5687390

MKV:	1:50
TEIKN.NR.	2
SÍÐASTA TNR.	
TNR 2 AF 3	ÚTG. A
GEYMSLUNR.	