

SKÝRINGAR:

1. KÚLULOKI
2. SÍA
3. EINSTREYMISLOKI
4. VARMASKIPTIR (150 kW FYRIR NEYSLUVATN.)
5. ÞRÝSTIMÆLIR
6. HITAMÆLIR
7. VAÐNSMÆLIR
8. ÞRÝSTIJAFAFNARI AVT 14
9. HITA- OG ÞRÝSTIST. LOKI AVTQ 14, UNIONAR BEGGJA VEGNA
10. STÚTUR FYRIR HITA- OG ÞRÝSTIMÆLI
11. HITASTÝRÐUR AVTB EÐA RAVV LOKI (30-60 C)
12. HRINGRÁSARDÆLA 0,5 l/s; dP 25 kPa
13. ÞENNSLUKER
14. ÁFYLLING/AFTÖPPUN
15. LOFTSKILJA
16. ÖRYGGISLOKI 3 BAR
17. SEGULLOKI
18. BLÖNDUNARLOKI
19. TENGIBOX
20. ROFI TIL AÐ HLEYPA VATNI POTT OG SKERPA Á HITASTIGI

ATH:

BLANDA SKAL 30% FROSTLEGI Á  
SNJÓBR/ÆÐSLUKERFIÐ TIL AÐ  
TRYGGJA REKSTRARÖRYGGI KERFISINS

Hitalögn framrás: \_\_\_\_\_  
Hitalögn bakrás: \_\_\_\_\_  
Neysluvatn kalt: \_\_\_\_\_  
Neysluvatn heitt: \_\_\_\_\_




Samþykkt þann

20. FEB. 2007

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

B			
A			
Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:
Furuás 34 220 Hafnafjörður			Teikn nr: <b>564</b>
Lagnir Lagnagrind			Frumstérd: <b>A2</b>
Dags:	17.01.2007	Hann:	GPS
Samt:	020162-3099	V.nr:06 100	Teikn: -



**VGS**  
VERKFRÆÐISTOFA  
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.  
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,  
800 SELFOSS  
S: 482 2805, F: 482 3818  
NETFANG: VGS@VGS.IS