

VERKLÝSING FYRIR ÍSHELLU 7

BYGGINGARLÝSING
 Fyrirhugaðar byggingar eru ætlaðar fyrir atvinnustarfsemi. Húsin skiptast í þrjár sjálfstæða eignarhluta sem eru alls 2540,5 m² að stærð. Gert er ráð fyrir millilofti í hverjum eignarhluta. Á lóð er gert ráð fyrir 63 bílastæðum og sorpgerðum fyrir lokaða gáma. Húsin er byggð upp sem stágrindarhúsi á steyplum sökklum og klætt með PIR samlokueiningum jafnt í þaki sem og útveggjum. Starfsemin er ætluð fyrir Jarverktakafyrirtækið Klæðningu ehf. og geymslurými. Húsið er frá vörðkenndu fyrirtæki og mun verða vottað.

Sökklar (200 mm.) og botnplata 130 mm.) eru staðsteypt með járnþentri steinsteypu. Milligölf úr járnþentri steinsteypu Burðarvirkið er úr stáli. Útveggjaeiningar eru úr PIR samlokueiningum (120 mm) með lóðréttu klæðningu. Þakið er með PIR einingum (120mm.) Gert er ráð fyrir að þakklæðning uppfylli ákv. byggingareglugerðar. Í hverjum eignarhluta er gert ráð fyrir auðbrennanlegu plastefni í þaki, sem þjónar sem reyklosun. Sökklar eru einangraðir með 75 mm. plasteinangrun. Botnplatan er einangruð með 75mm plasteinangrun einungis 100sm frá útvegg nema í skrifstofum þar er gölflið allt einangrað. Gler í gluggum er ívöfalt K-gler. Byggingin gengur út frá því að hitastig er 18°C > T_i >= 10°C í iðnaðarhluta og 20°C í skrifstofuhluta.

Varðandi oráðstafaða iðnaðarhúsnæði, þá verður sótt um sérstaklega um nýlingu hvers rýmis. Fráveitukerfi verður aðgreint og mengunarútbúnaður verður settur í samráði við heilbrigðisnefnd. Bílastæði og plan malbikað.

KÓLNUNARTÖLUR

U gildi þaks Skrifstofurýmis	0.20 W/m ² K
U gildi útveggja Skrifstofurýmis	0.40 W/m ² K
U gildi útveggja vegið meðaltal	engin krafa
U gildi glugga	3.0 W/m ² K
U gildi hurða	engin krafa

STÆRÐARMÁL

Flatarmál húsa mhl. 01 og 02	2568.1 m ²
Lóðarstærð	8552.5 m ²
Nýtingarhlutfall	0.3
Bílastæðabókhald	1602/ 50 = 32 stæði, 938,4/35 = 27 stæði = 59 stæði
Bílastæði eru	63 stæði

Brunavarnir:

Brunasamstæður
 Hvert hús er sér brunasamstæða en skiptast í nokkur brunahöf. Stærri húsið er u.þ.b. 1500 m² en minna húsið er u.þ.b. 1000 m². Eftirlit og á milli þeirra er 20 metrar sem teist vei flugvegjandi.

Brunahöf
 Hvert hús er sér brunahöf með a.m.k. EI60 veggjum, stærst u.þ.b. 290 h. Endabúir eru á tveimur hæðum u.þ.b. 290 h.

Burðarvirki
 Stálburðarvirki húsnæðis verður almennt ekki eðvarð sérstaklega. Stálburðarvirki í brunahöfandi skilum skal þó eðvarð þannig að það verði a.m.k. R30. Burðarvirki milli gölfa í endabúum skal eðvarð þannig að það verði a.m.k. R60. Hæðaski verði a.m.k. RE60.

Klæðningar
 Aftar innmálklæðningar verða í flokki I og gólfefni í flokki G. Þak og útveggir húsnæðis eru úr PIR einingum sem uppfyllir ekki að vera klæðning í flokki I. Einingarnar skulu vörðkenndar af Brunasamstofnun.

Flóttaleiðir
 Frá hverju húsi eru a.m.k. tveir óháðar flóttaleiðir. Flóttaleiðir eru alls staðar innan við 25 metrar. Frá eftir hæð í endabúum er ónær flóttaleiðin um björgunarpopp og feliasta frá gangi.

Brunaviðvörðunarkerfi
 Vörðkennt náðeráð brunaviðvörðunarkerfi verður í báðum húsum skv. reglum Brunasamstofnunar og ÍST EN S4. Kerfin skulu tengd vörðkenndri vaktstöð. Útsöðvarásamt yfirlitsmynd verða við að afgangi.

Reykkræsing
 Reykræsing frá hverju húsi verður um auðbrennanlegt plast í þaki sem er a.m.k. 5% af gölffleti eða u.þ.b. 14 t.b Reyklosun frá endabúum (skrifstofum) verður um glugga og hurð.


Söngukefli og slökkvitæki
 Söngukefli og slökkvitæki verða sett upp í hverju iðnaðarhúsi. Slökkvitæki skulu staðsett við brunasöngur. Slökkvitæki skulu merktur með vörðkenndum hætti.

Út- og neyðarlýsing
 Út- og neyðarlýsing verður sett upp í öllum húsum skv. byggingareglugerð og ÍST EN 1838. Reikna skal með a.m.k. 0,5 lux í hverju iðnaðarhúsi. Sett skulu upp út ljós við alla útganga.

Eftirlit og viðhald brunavakera
 Þjónustusamningur skal gerður um eftirlit og viðhald á brunavakeraflum húsnæðis (brunaviðvörðunarkerfi, handvirkur slökkvitæki og út- og neyðarlýsing).

Sjá nánar um brunavarnir í skýrni VSI nr. 06-429 th01.

Úr Gildi



TÁKN

- GN = Niðurfall
- LR = Lofttræsing
- PK = Póskassur
- NL = Neyðarljós
- VLR = Vélknúin lofttræsing
- R = Reykkyrjan
- ÚT = Merktur útgangur
- ☒ = Bílastæði fyrir fasta
- BO = Björgunarpopp
- ▶ = Felliðslagi við björgunarpopp
- ☉ = Brunaslanga
- 20 n.

ELDVARNAMERKINGAR

- REI 60 = Berandi A60 eða B60 veggur
- EI 60 = A60 eða B60 veggurmillilíft
- R60 = Burður í 60 mínútur, t.d. sklabí
- E30 = B30 hurð eða veggur
- E30 CS = B30 S (reykþétt og sjálfkandi)
- E60 CS = A60 eða B60 hurð
- E 30 = F30 gler
- ECS 30
- A = er óbrennanlegt efni
- B = er brennanlegt efni (t.d. smur)

