



Rými 101, 104.

OFNASKRÁ $\Delta t = 40^\circ\text{C}$							
OFN NR.	AFL W	Stoður	H _B mm	LENGD mm	STADS-STÖTA	Hlástýrðiklar	STILLI-TALA
1	1310	Kofflat.	600	1200	X - X		XX
2	600	Boð	600	600	X - X		XX
3	400	Resting	600	400	X - X		XX
4	400	Föt	600	400	X - X		XX
5	1080	Opið rými	600	1000	X - X		XX
6	1080	Opið rými	600	1000	X - X		XX
7	1080	Opið rými	500	1000	X - X		XX
8	1970	Lager	600	1400	X - X		XX
9	1970	Lager	600	1400	X - X		XX
xx	9000	Gólfhit					
11	2050	Skrifstofa	600	1600	X - X		XX
12	1070	Skrifstofa	600	1100	X - X		XX
13	960	Skrifstofa	600	1000	X - X		XX
14	1150	Skrifstofa	600	1100	X - X		XX
15	1800	Skrifstofa	600	1400	X - X		XX
16	1360	Skrifstofa	600	1400	X - X		XX

Áður en ofnápöntun er staðfest skal yfirfara ofnasterðir á byggingastað.

Rými 102, 105.

OFNASKRÁ $\Delta t = 40^\circ\text{C}$							
OFN NR.	AFL W	Stoður	H _B mm	LENGD mm	STADS-STÖTA	Hlástýrðiklar	STILLI-TALA
1	400	Resting	600	400	X - X		XX
2	1050	Kofflat.	600	1000	X - X		XX
3	1050	Skrifstofa	600	1000	X - X		XX
4	400	Boð	600	400	X - X		XX
11	1050	Skrifstofa	600	1100	X - X		XX
12	1200	Skrifstofa	600	1200	X - X		XX
13	1270	Skrifstofa	600	1200	X - X		XX
xx	9000	Gólfhit					XX

Áður en ofnápöntun er staðfest skal yfirfara ofnasterðir á byggingastað.

Rými 103, 106.

OFNASKRÁ $\Delta t = 40^\circ\text{C}$							
OFN NR.	AFL W	Stoður	H _B mm	LENGD mm	STADS-STÖTA	Hlástýrðiklar	STILLI-TALA
1	1310	Kofflat.	600	1200	X - X		XX
2	600	Boð	600	600	X - X		XX
3	400	Resting	600	400	X - X		XX
4	400	Föt	600	400	X - X		XX
5	1080	Opið rými	600	1000	X - X		XX
6	1080	Opið rými	600	1000	X - X		XX
7	1080	Opið rými	500	1000	X - X		XX
8	1970	Lager	600	1400	X - X		XX
9	1970	Lager	600	1400	X - X		XX
11	1800	Skrifstofa	600	1800	X - X		XX
12	1400	Kofflatstofa	600	1400	X - X		XX
13	1420	Opið rými	600	1400	X - X		XX
14	1420	Opið rými	600	1400	X - X		XX
15	1420	Opið rými	600	1400	X - X		XX
xx	9000	Gólfhit					XX
xx	9000	Gólfhit					XX

Áður en ofnápöntun er staðfest skal yfirfara ofnasterðir á byggingastað.

Rann - V

Breytingar			Steinhella 2. Hafnarf.	
Nr.	Dags.	Nofn	Tæknijónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf.	
			Smíðjuveg 11 s. 544 5350 rognagg@aimnet.is	
			Mkv. 1:50	
			Nr. 25.	
			Rúmmyndir hita og vatns í bili 103 og frárennslis.	Daga.2008.02.20.
			Ofnaskrá.	