

Allir strengir lagðir í stiga nema annað sé tekið fram.

Allir strengir lagðir í stiga nema :

**Skýringar**

- Fx.x.x 3 C 25A /10kA
- Fx.x.x 3 C 16A /10kA
- Fx.x.x 1 C 20A /10kA
- Fx.x.x 1 B 16A /10kA
- Fx.x.x 1 B 10A /10kA

Segullíði 230V/AC

-K0.1.1-99 Stærð líða í amperum

Höfnúmer Raðnúmer

Hönnuður:  
 STH  
 Yfirfarir:  
 M.M  
 Samþykkt Davíð Þórisson kt: 100356-3336


Breytingar:  
 ....  
 ....  
 ....  
 ....  
 ....  
 ....

Lýkilmýnd

Aðalhönnuður: *[Signature]*

Verzlunnaðhúsnæði  
 Tjarnavellir 11  
 220 Hafnafjörður

Raflagnir  
 Tafla T1.1  
 Mkv: Enginn



**VERKFRÆÐISTOFA**  
 Grensásvegur 3  
 108 Reykjavík  
 Sími 520 9900  
 Fax 520 9901  
 www.rts.is

