G=31,94
238

2,0 m

vegur að koma

Skýringar stólpar:

6,3m stólpi með 150W HQI-e ljósgjafa á toppi

Lagnaleið allra inntaka fari í sama skurð sem liggur meðfram klettinum .
Lagt er til að heimtaugar séu með skermaðan streng vegna jarðskauts eldingarvara. Samkv. IEC 62305-3
Símainntak 2Ø50 mm PHE rör.
Heimtaug orkuveitu HS 3x400V/200A
Ganga skal vel frá rörendum og þeir merktir greinilega

lyftarahl.
Matshl. 02
GK: 25.10

Ø110 + 2Ø50

Ø70 heimtaug starfsmannahúss
3Ø32 smáspenna og svæðislýsing

Ídráttarbrunnur Ø800

2Ø32

T1.0
Aðaltafla

Álfhella 17
Matshl. 01
GK: 25.10

Sorpgámar

hlið

Ø70 + Ø32

Ø32 svæðislýsing

girðing

girðing

girðing

3x6q

Hönnuður:

Hjalti Geir Unnsteinsson

Yfirfarið:

SIG

Samþykkt: Sigurður Grímsson kt: 021155-3739

Breytingar:

Aðalhönnuður:

Flugeldageymsla S.v.f. Landsbjörg
Álfhella 17
220 Hafnarfirði

Raflagnir í lóð
Svæðislýsing
Mkv: 1:200

RTS
VERKFRÆÐISTOFA

Grensásvegur 3
108 Reykjavík
Sími 520 9900
Fax 520 9901
www.rts.is

Aðalskoðun FRV
Aðalskoðun vottunaraðila

Altæk gæðavottun skv
BS EN ISO 9001:2000
FS 88744

28-2281
xx0401
A
27. maí 2008

Mælistika cm
0 5 10 15 20